



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>JADRO (sirova voda)</b>		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	12	73	340
Broj kolonija na 36 °C	1	15	58
E. coli	0	3	7
Ukupni koliformi	0	28	120
Enterokoki	0	6	21
Clostridium perfringens	0	3	9
Pseudomonas aeruginosa	0	2	10
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	0,011	0,017	0,034
Nitrit	0,000	0,008	0,055
Nitrat	2,503	2,781	3,109
Klorid	11	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	0,527	0,979	1,565
pH	7,06	7,29	7,60
Elektrovodljivost	354	379	406
Temperatura	12,5	12,6	12,8
Mutnoca	1,52	4,03	10,60
Sulfati	2,3	3,5	4,7