



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	KAŠTEL STARI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0057	0,0082	0,0099
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0049	0,0051
Nitrat	50 mg/l	2,553	2,905	3,373
Klorid	250 mg/l	6,47	19,00	33,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,686	0,775
pH	6,5-9,5	7,13	7,22	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	378	431	486
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,0	19,9	20,9
Mutnoća	4 o NTU	0,799	1,932	3,120
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,48	12,73	21,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	196	228	252
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,98	12,75	14,11
TOC	mg/l	1,0640	1,1105	1,2130
Ukupni N	mg/l	0,4865	0,5444	0,6519



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL SUĆURAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0070	0,0105	0,0156
Nitrit	0,5 mg/l	0,0031	0,0049	0,0069
Nitrat	50 mg/l	2,559	2,864	3,215
Klorid	250 mg/l	8,86	23,42	45,14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,899	1,240
pH	6,5-9,5	7,08	7,37	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	380	445	543
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,8	20,3	21,8
Mutnoća	4 o NTU	0,547	1,997	3,810
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,01	14,43	27,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	224	268
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	12,53	15,01
TOC	mg/l	0,9222	1,0856	1,2350
Ukupni N	mg/l	0,4442	0,5287	0,5925



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL KAMBELOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0072	0,0144	0,0214
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0056	0,0064
Nitrat	50 mg/l	2,579	2,810	3,346
Klorid	250 mg/l	0,59	23,41	45,53
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,837	0,976
pH	6,5-9,5	7,25	7,35	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	378	444	539
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,4	19,7	22,4
Mutnoća	4 o NTU	0,461	2,152	5,950
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,57	16,52	28,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	237	267
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	13,27	14,95
TOC	mg/l	0,8182	1,0002	1,1950
Ukupni N	mg/l	0,4499	0,5234	0,6029



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	KAŠTEL GOMILICA
---------------------------	------------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0095	0,0109	0,0124
Nitrit	0,5 mg/l	0,0042	0,0062	0,0096
Nitrat	50 mg/l	2,411	2,516	2,626
Klorid	250 mg/l	8,69	25,55	43,97
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,682	0,751
pH	6,5-9,5	7,26	7,51	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	412	458	540
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,6	19,4	20,3
Mutnoća	4 o NTU	0,599	3,300	7,790
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,31	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,90	16,31	27,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	218	240	260
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,21	13,46	14,56
TOC	mg/l	1,3040	1,5793	1,9630
Ukupni N	mg/l	0,4562	0,5151	0,5973



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL LUKŠIĆ

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0134	0,0140	0,0151
Nitrit	0,5 mg/l	0,0040	0,0052	0,0059
Nitrat	50 mg/l	2,424	2,482	2,560
Klorid	250 mg/l	8,68	26,31	44,94
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,679	0,906
pH	6,5-9,5	7,66	7,75	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	372	447	544
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,3	19,5	20,4
Mutnoća	4 o NTU	0,621	2,967	5,920
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,26	0,33
Sulfati	250 mg/l	4,56	16,06	26,91
Ukupna tvrdoća	mg/l	222	242	261
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,43	13,57	14,62
TOC	mg/l	1,1020	1,5573	1,8640
Ukupni N	mg/l	0,4456	0,5150	0,6284