



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN
---------------------------	--------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0052	0,0053	0,0055
Nitrat	50 mg/l	1,649	2,291	2,800
Klorid	250 mg/l	9,34	18,84	35,70
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,667	0,765	0,899
pH	6,5-9,5	7,30	29,30	72,80
Elektrovodljivost	μS/cm	407	445	504
Temperatura*mjereno u lab.	o C	19,0	20,2	21,3
Mutnoća	4 o NTU	0,621	1,230	1,950
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,81	10,73	19,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	198	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,11	11,54
TOC	mg/l	0,8836	1,2459	1,4920
Ukupni N	mg/l	0,4353	0,5213	0,5956



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0037	0,0048	0,0054
Nitrat	50 mg/l	2,218	2,451	2,607
Klorid	250 mg/l	8,26	10,80	13,92
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,778	0,914
pH	6,5-9,5	7,33	7,59	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	409	418	431
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,2	19,1	20,7
Mutnoća	4 o NTU	0,819	1,221	2,530
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,37	6,68	9,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	175	207	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,80	11,58	12,60
TOC	mg/l	1,1810	1,3900	1,7040
Ukupni N	mg/l	0,4445	0,5151	0,5811



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	1
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0045	0,0107	0,0226
Nitrat	50 mg/l	2,125	2,405	2,556
Klorid	250 mg/l	9,61	11,88	15,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,764	0,860
pH	6,5-9,5	7,26	7,42	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	413	419	423
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,6	18,7	20,2
Mutnoća	4 o NTU	1,630	3,000	3,740
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,56	8,58	13,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	169	197	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,46	11,05	12,10
TOC	mg/l	1,2250	1,4250	1,6870
Ukupni N	mg/l	0,4870	0,5309	0,5905



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
--------------------	----------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0044	0,0049	0,0056
Nitrat	50 mg/l	1,696	2,361	2,889
Klorid	250 mg/l	10,59	17,42	34,87
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,699	0,883
pH	6,5-9,5	7,32	7,53	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	415	438	496
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,1	19,0	19,7
Mutnoća	4 o NTU	0,444	1,203	2,530
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,14	9,88	18,31
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	206	215
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	11,55	12,04
TOC	mg/l	1,2390	1,3380	1,4910
Ukupni N	mg/l	0,4905	0,5718	0,6834



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0042	0,0084	0,0190
Nitrat	50 mg/l	1,571	2,294	2,917
Klorid	250 mg/l	9,99	18,62	34,02
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,723	0,891
pH	6,5-9,5	7,41	7,63	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	415	440	494
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,7	19,1	19,8
Mutnoća	4 o NTU	0,442	1,599	3,890
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,90	10,73	17,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	202	211
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,30	11,82
TOC	mg/l	1,1410	1,3953	1,5660
Ukupni N	mg/l	0,4953	0,5610	0,6830



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan
---------------------------	--------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	3	9
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	8
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0049	0,0056	0,0062
Nitrat	50 mg/l	1,701	2,354	2,894
Klorid	250 mg/l	9,36	18,01	36,06
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,740	0,914
pH	6,5-9,5	7,11	7,34	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	409	441	504
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,0	19,5	20,9
Mutnoća	4 o NTU	0,370	1,412	2,610
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,31	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,38	10,20	18,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	203	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	11,38	12,10
TOC	mg/l	1,0560	1,2427	1,4070
Ukupni N	mg/l	0,4394	0,5587	0,6510



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	10
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0049	0,0063	0,0091
Nitrat	50 mg/l	1,545	2,439	3,442
Klorid	250 mg/l	9,97	18,87	34,83
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,792	1,030
pH	6,5-9,5	7,31	7,59	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	414	441	498
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,2	19,7	20,7
Mutnoća	4 o NTU	0,390	1,426	3,210
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,20	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,92	10,54	18,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	204	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,41	12,32
TOC	mg/l	1,0140	1,3080	1,6120
Ukupni N	mg/l	0,4491	0,5640	0,7167



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0054	0,0055	0,0056
Nitrat	50 mg/l	1,651	2,068	2,484
Klorid	250 mg/l	8,95	10,23	11,50
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,709	0,751
pH	6,5-9,5	7,33	7,52	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	406	416	426
Temperatura*mjereno u lab.	o C	19,0	19,3	19,6
Mutnoća	4 o NTU	0,859	1,725	2,590
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	6,12	6,73	7,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	194	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,84	11,31
TOC	mg/l	1,2330	1,2905	1,3480
Ukupni N	mg/l	0,4457	0,5096	0,5735



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
--------------------	-----------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0036	0,0049	0,0057
Nitrat	50 mg/l	2,462	2,812	3,500
Klorid	250 mg/l	9,24	17,88	33,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,715	0,806
pH	6,5-9,5	7,22	7,41	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	411	441	487
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,8	19,6	21,0
Mutnoća	4 o NTU	1,230	1,733	2,200
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,25	0,30
Sulfati	250 mg/l	5,74	9,78	17,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	201	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	11,26	11,54
TOC	mg/l	0,9543	1,1494	1,2510
Ukupni N	mg/l	0,4627	0,5187	0,5592



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
--------------------	------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	2	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0036	0,0102	0,0167
Nitrat	50 mg/l	2,464	2,465	2,465
Klorid	250 mg/l	9,34	10,25	11,16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,756	0,829
pH	6,5-9,5	7,58	7,61	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	412	421	429
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,2	19,7	21,1
Mutnoća	4 o NTU	1,230	1,495	1,760
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,01	0,13	0,25
Sulfati	250 mg/l	6,42	166,71	327,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	214	215	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,98	12,04	12,10
TOC	mg/l	1,1630	1,2970	1,4310
Ukupni N	mg/l	0,4573	0,5164	0,5755