



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Srinjine			
--------------------	----------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0057	0,0057	0,0057
Nitrat	50 mg/l	2,573	2,573	2,573
Klorid	250 mg/l	17,77	17,77	17,77
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,968	0,968	0,968
pH	6,5-9,5	7,86	7,86	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	430	430	430
Temperatura*mjereno u lab.	o C	19,1	19,1	19,1
Mutnoća	4 o NTU	0,359	0,359	0,359
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,26	0,26
Sulfati	250 mg/l	17,69	17,69	17,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	203	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,37	11,37
TOC	mg/l	1,7520	1,7520	1,7520
Ukupni N	mg/l	0,6286	0,6286	0,6286



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Filipovići
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0087	0,0087	0,0087
Nitrat	50 mg/l	2,479	2,479	2,479
Klorid	250 mg/l	19,52	19,52	19,52
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,945	0,945	0,945
pH	6,5-9,5	7,80	7,80	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	430	430	430
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,0	18,0	18,0
Mutnoća	4 o NTU	0,337	0,337	0,337
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,04	0,04	0,04
Sulfati	250 mg/l	17,43	17,43	17,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	198	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,09	11,09	11,09
TOC	mg/l	1,8360	1,8360	1,8360
Ukupni N	mg/l	0,6294	0,6294	0,6294



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Dubrava			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0092	0,0092	0,0092
Nitrat	50 mg/l	2,383	2,383	2,383
Klorid	250 mg/l	20,32	20,32	20,32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,883	0,883	0,883
pH	6,5-9,5	7,83	7,83	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	434	434	434
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,3	18,3	18,3
Mutnoća	4 o NTU	0,536	0,536	0,536
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	17,24	17,24	17,24
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	198	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,09	11,09	11,09
TOC	mg/l	1,7600	1,7600	1,7600
Ukupni N	mg/l	0,6100	0,6100	0,6100



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Donje			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0056	0,0056	0,0056
Nitrat	50 mg/l	2,483	2,483	2,483
Klorid	250 mg/l	16,78	16,78	16,78
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,852	0,852	0,852
pH	6,5-9,5	7,72	7,72	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	396	396	396
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,6	18,6	18,6
Mutnoća	4 o NTU	0,797	0,797	0,797
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	250 mg/l	17,64	17,64	17,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	185	185
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,36	10,36
TOC	mg/l	1,3400	1,3400	1,3400
Ukupni N	mg/l	0,5910	0,5910	0,5910



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Gornje
---------------------------	---------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	6	6	6
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0089	0,0089	0,0089
Nitrat	50 mg/l	2,415	2,415	2,415
Klorid	250 mg/l	19,85	19,85	19,85
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,961	0,961	0,961
pH	6,5-9,5	8,12	8,12	8,12
Elektrovodljivost	μS/cm	433	433	433
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,9	17,9	17,9
Mutnoća	4 o NTU	0,504	0,504	0,504
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	17,20	17,20	17,20
Ukupna tvrdoća	mg/l	194	194	194
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,86	10,86	10,86
TOC	mg/l	1,4710	1,4710	1,4710
Ukupni N	mg/l	0,5918	0,5918	0,5918