



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

Mjesto uzorkovanja	KAŠTEL STARI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0079	0,0114	0,0151
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0021	0,0028
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,510	2,699	2,795
Klorid	<b>250</b> mg/l	35,50	38,43	44,07
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,426	0,646	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,31	7,60	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	504	517	542
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,7	21,9	23,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,349	0,430	0,489
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,03	25,02	27,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	253	276
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	14,16	15,46
TOC	mg/l	0,9365	1,1631	1,3850
Ukupni N	mg/l	0,4645	0,5601	0,6001



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL SUĆURAC**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0080	0,0105	0,0157
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0016	0,0022	0,0032
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,778	2,838	2,945
Klorid	<b>250</b> mg/l	35,73	37,74	41,15
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,647	0,922
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,29	7,71	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	504	523	551
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,7	22,5	23,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,388	0,484	0,674
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,20	24,04	26,47
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	258	279
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	14,42	15,62
TOC	mg/l	0,8141	0,9710	1,0630
Ukupni N	mg/l	0,5227	0,5739	0,6349



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0085	0,0134	0,0228
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0015	0,0023	0,0037
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,607	2,759	2,914
Klorid	<b>250</b> mg/l	35,57	37,51	42,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,746	1,077
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,34	7,39	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	504	513	530
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,3	21,5	22,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,424	0,465	0,502
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,71	25,17	27,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	257	282
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,36	15,79
TOC	mg/l	0,7583	1,0251	1,3490
Ukupni N	mg/l	0,4019	0,4859	0,5830



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL GOMILICA**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0085	0,0095	0,0103
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0024	0,0034
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,596	2,727	2,912
Klorid	<b>250</b> mg/l	36,28	37,82	40,82
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,577	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,36	7,38	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	502	514	535
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,2	21,6	22,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,363	0,440	0,506
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,77	25,32	27,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	236	256	275
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,22	14,34	15,40
TOC	mg/l	0,8600	1,3173	1,8390
Ukupni N	mg/l	0,4771	0,5499	0,6167



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0096	0,0112	0,0133
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0015	0,0026	0,0038
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,535	2,709	2,898
Klorid	<b>250</b> mg/l	35,91	37,87	42,68
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,657	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,35	7,56	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	503	515	533
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	21,9	22,7
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,554	0,625	0,702
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,75	25,20	27,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	253	274
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	14,14	15,34
TOC	mg/l	1,1570	1,4903	2,0380
Ukupni N	mg/l	0,5019	0,5675	0,6143