



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**SOLIN (ŠKOLA)**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0078	0,0109	0,0165
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0021	0,0035
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,733	2,791	2,898
Klorid	<b>250</b> mg/l	36,82	38,48	42,99
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,426	0,709	0,937
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,29	7,53	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	504	515	535
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	22,0	22,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,443	0,552	0,664
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	24,02	25,52	27,68
Ukupna tvrdoća	mg/l	233	257	279
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,05	14,38	15,62
TOC	mg/l	0,8231	0,9630	1,0740
Ukupni N	mg/l	0,4799	0,5274	0,5992



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VRANJIC</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0071	0,0092
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0023	0,0029
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,592	2,736	2,801
Klorid	<b>250</b> mg/l	34,91	38,68	45,32
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,457	0,631	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,52	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	506	518	543
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,7	22,5	22,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,323	0,400	0,446
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,55	25,13	27,71
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	264	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	14,77	16,63
TOC	mg/l	1,0260	1,2808	1,8500
Ukupni N	mg/l	0,4994	0,5639	0,6096



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SVETI KAJO</b>
---------------------------	-------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0077	0,0103
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0016	0,0023	0,0028
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,566	2,750	2,858
Klorid	<b>250</b> mg/l	34,99	38,37	43,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,480	0,634	0,775
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,51	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	502	519	541
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,3	21,6	22,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,329	0,529	0,972
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,46	24,73	27,72
Ukupna tvrdoća	mg/l	223	258	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,49	14,45	16,07
TOC	mg/l	0,9934	1,1531	1,4440
Ukupni N	mg/l	0,4966	0,5644	0,6062



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MRAVINCE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0125	0,0137	0,0148
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0019	0,0030	0,0040
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,743	2,841	2,938
Klorid	<b>250</b> mg/l	36,54	37,50	38,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,663	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,57	7,74	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	501	511	520
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,4	22,0	22,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,561	0,724	0,887
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,66	24,87	26,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	259	272	284
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,50	15,20	15,90
TOC	mg/l	1,2290	1,3565	1,4840
Ukupni N	mg/l	0,5374	0,5810	0,6246



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0080	0,0097	0,0114
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0015	0,0030
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,701	2,727	2,753
Klorid	<b>250</b> mg/l	35,81	36,54	37,27
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,751	0,782
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,64	8,00
Elektrovodljivost	μS/cm	506	510	513
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,3	21,7	22,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,399	0,440	0,480
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,15	23,97	24,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	239	252	265
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,38	14,11	14,84
TOC	mg/l	1,2870	1,3215	1,3560
Ukupni N	mg/l	0,5376	0,5899	0,6422



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2022. - 31.10.2022.

Mjesto uzorkovanja	KLIS			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0097	0,0144	0,0177
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0053	0,0121
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,708	2,767	2,849
Klorid	<b>250</b> mg/l	35,65	37,21	39,84
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,697	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,58	7,74	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	501	510	518
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	21,9	22,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,375	0,429	0,505
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23,32	24,60	26,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	242	264	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,55	14,76	16,07
TOC	mg/l	0,7618	1,2736	1,8770
Ukupni N	mg/l	0,5169	0,5883	0,6546