



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Pantana	
ZAPREMINA m ³		2 x 2000	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		26.05.2023.g.	26.05.2023.g.
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	3
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0325	0,0374
Nitrit	0,5 mg/l	0,0065	0,0063
Nitrat	50 mg/l	1,283	1,121
Klorid	250 mg/l	12,62	15,32
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,324	4,27
pH	6,5-9,5	7,11	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	396	404
Temperatura	25 o C	22,5	22,4
Mutnoća	4 o NTU	2,16	1,92
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	4,25	4,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	196	196
Ukupna tvrdoća	onj	10,98	10,98
TOC	mg/l	0,8765	0,9816
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,445	0,4675



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Plano	
ZAPREMINA m ³		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		26.05.2023.g.	26.05.2023.g.
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	3	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0262	0,0373
Nitrit	0,5 mg/l	0,0075	0,0071
Nitrat	50 mg/l	0,98	1,003
Klorid	250 mg/l	16,44	16,59
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,285	4,425
pH	6,5-9,5	7,15	7,3
Elektrovodljivost	μS/cm	391	390
Temperatura	25 o C	22,5	22,5
Mutnoca	4 o NTU	2,06	2,16
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	4,14	3,89
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	191
Ukupna tvrdoća	onj	10,75	10,70
TOC	mg/l	0,8740	0,9182
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4186	0,4414



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Balan	
ZAPREMINA m3		2 x 600	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		09.05.2023.g.	09.05.2023.g.
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	1	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0124	0,0133
Nitrit	0,5 mg/l	0,0219	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,062	1,459
Klorid	250 mg/l	16,12	18,3
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,083	3,727
pH	6,5-9,5	7,1	7,19
Elektrovodljivost	μS/cm	415	407
Temperatura	25 o C	20,1	20,8
Mutnoca	4 o NTU	1,05	0,86
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	8,33	8,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	188
Ukupna tvrdoća	onj	10,58	10,53
TOC	mg/l	0,9881	0,8546
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4384	0,4184



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Vinišće – Galešini	
ZAPREMINA m3		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		29.05.2023.g.	29.05.2023.g.
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0290	0,0316
Nitrit	0,5 mg/l	0,0093	0,0103
Nitrat	50 mg/l	1,329	1,263
Klorid	250 mg/l	17,18	15,03
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	5,045	4,564
pH	6,5-9,5	7,22	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	527	523
Temperatura	25 o C	22,3	22,4
Mutnoca	4 o NTU	1,87	2,06
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	32,13	34,84
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	228
Ukupna tvrdoća	onj	13,10	12,77
TOC	mg/l	0,9225	0,9831
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5380	0,5065



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Marina	
ZAPREMINA m3		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		29.05.2023.g.	29.05.2023.g.
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0211	0,0218
Nitrit	0,5 mg/l	0,0082	0,0086
Nitrat	50 mg/l	1,402	1,062
Klorid	250 mg/l	15,5	17,46
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,534	4,146
pH	6,5-9,5	7,17	7,59
Elektrovodljivost	μS/cm	520	521
Temperatura	25 o C	22,7	22,5
Mutnoca	4 o NTU	2,68	2,57
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	32,11	36,55
Ukupna tvrdoća	mg/l	225	225
Ukupna tvrdoća	onj	12,60	12,60
TOC	mg/l	1,122	1,109
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5207	0,5072



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Seget Vranjica
ZAPREMINA m ³		200
KOMORA		
Datum /mjesec		
	MDK	
Mikrobiološki pokazatelji		
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji		
Amonij	0,5 mg/l	0,0216
Nitrit	0,5 mg/l	0,,0068
Nitrat	50 mg/l	1,15
Klorid	250 mg/l	14,27
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,657
pH	6,5-9,5	7,15
Elektrovodljivost	μS/cm	402
Temperatura	25 o C	22,7
Mutnoca	4 o NTU	2,16
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,10
Sulfati	250 mg/l	4,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	196
Ukupna tvrdoća	onj	10,98
TOC	mg/l	0,8471
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,457



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Okrug	
ZAPREMINA m3		2x 500	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		09.05.2023.g.	09.05.2023.g.
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	1	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0133	0,0129
Nitrit	0,5 mg/l	0,0047	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,144	1,446
Klorid	250 mg/l	19,19	15,66
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	3,704	4,998
pH	6,5-9,5	7,54	7,16
Elektrovodljivost	μS/cm	399	396
Temperatura	25 o C	20,4	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,976	0,961
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	7,72	7,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	186
Ukupna tvrdoća	onj	10,36	10,42
TOC	mg/l	0,8814	0,7869
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4138	0,4018



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Žedno	
ZAPREMINA m ³		2X250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		09.05.2023.g.	09.05.2023.g.
MDK			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0133	0,0116
Nitrit	0,5 mg/l	0,0045	0,0118
Nitrat	50 mg/l	1,610	1,358
Klorid	250 mg/l	16,38	17,05
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,402	4,89
pH	6,5-9,5	6,99	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	396	400
Temperatura	25 o C	21,0	20,5
Mutnoca	4 o NTU	1,09	0,876
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	8,53	8,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	187
Ukupna tvrdoća	onj	10,47	10,47
TOC	mg/l	0,8142	0,8896
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3921	0,4056



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Svinca – Dolac		Vinisce
ZAPREMINA m ³		2X250		200
KOMORA		LIJEVA	DESNA	
Datum /mjesec		29.05.2023.g.	29.05.2023.g.	29.05.2023.g.
	MDK			
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,028	0,0191	0,0172
Nitrit	0,5 mg/l	0,0097	0,009	0,0075
Nitrat	50 mg/l	0,808	0,622	1,516
Klorid	250 mg/l	120,00	126,69	13,3
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	4,479	4,835	3,867
pH	6,5-9,5	7,28	7,09	7,18
Elektrovodljivost	μS/cm	883	882	524
Temperatura	25 o C	21,9	21,9	21,8
Mutnoca	4 o NTU	0,819	0,745	2,07
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,3	0,3	0,02
Sulfati	250 mg/l	20,99	21,72	30,81
Ukupna tvrdoća	mg/l	252	255	228
Ukupna tvrdoća	onj	14,11	14,28	12,77
TOC	mg/l	0,9519	0,9213	0,8917
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3658	0,3835	0,5087