



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SRINJINE</b>			
---------------------------	-----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	2	2	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0328	0,0328	0,0328
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0060	0,0060	0,0060
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,039	1,039	1,039
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,80	9,80	9,80
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,697	0,697
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,50	7,50	7,50
Elektrovodljivost	μS/cm	371	371	371
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,9	21,9	21,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,600	1,600	1,600
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,54	14,54	14,54
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	178	178
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	9,97	9,97
TOC	mg/l	1,0660	1,0660	1,0660
Ukupni N	mg/l	0,2677	0,2677	0,2677



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>FILIPOVIĆI</b>			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0310	0,0310	0,0310
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0079	0,0079	0,0079
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,002	1,002	1,002
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,56	9,56	9,56
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,046	1,046	1,046
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,55	7,55	7,55
Elektrovodljivost	μS/cm	354	354	354
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,5	21,5	21,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,140	1,140	1,140
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,14	0,14	0,14
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,49	14,49	14,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	180	180
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,08	10,08
TOC	mg/l	1,0480	1,0480	1,0480
Ukupni N	mg/l	0,2730	0,2730	0,2730



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SITNO DONJE</b>
---------------------------	--------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0311	0,0311	0,0311
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0060	0,0060	0,0060
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,237	1,237	1,237
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,38	6,38	6,38
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,666	0,666	0,666
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,66	7,66	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	368	368	368
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,8	21,8	21,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,080	1,080	1,080
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,35	4,35	4,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	175	175	175
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,80	9,80	9,80
TOC	mg/l	0,7785	0,7785	0,7785
Ukupni N	mg/l	0,2568	0,2568	0,2568



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SITNO GORNJE</b>
---------------------------	---------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	3	3	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0330	0,0330	0,0330
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0083	0,0083	0,0083
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,037	1,037	1,037
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,37	9,37	9,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,976	0,976	0,976
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,07	8,07	8,07
Elektrovodljivost	μS/cm	368	368	368
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,6	21,6	21,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,210	1,210	1,210
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,21	14,21	14,21
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	180	180
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,08	10,08
TOC	mg/l	0,9855	0,9855	0,9855
Ukupni N	mg/l	0,2673	0,2673	0,2673



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUBRAVA</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	8	8	8
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	4	4	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0276	0,0276	0,0276
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0075	0,0075	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,038	1,038	1,038
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,32	9,32	9,32
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,775	0,775	0,775
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,96	7,96	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	368	368	368
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,6	20,6	20,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,550	1,550	1,550
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,29	14,29	14,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	179	179	179
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,02	10,02	10,02
TOC	mg/l	0,9245	0,9245	0,9245
Ukupni N	mg/l	0,2662	0,2662	0,2662