



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KAŠTEL STARI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0064	0,0082
Nitrit	0,5 mg/l	0,0064	0,0064	0,0064
Nitrat	50 mg/l	2,527	2,671	2,814
Klorid	250 mg/l	7,13	7,61	8,08
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,744	0,961
pH	6,5-9,5	6,90	7,16	7,41
Elektrovodljivost	μS/cm	410	415	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,5	23,2	24,8
Mutnoća	4 o NTU	0,472	0,530	0,587
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,49	7,87	9,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	203	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,34	12,15
TOC	mg/l	0,6273	0,6273	0,6273
Ukupni N	mg/l	0,5447	0,5447	0,5447



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KAŠTEL SUĆURAC			
---------------------------	-----------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	7
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0038	0,0077	0,0110
Nitrit	0,5 mg/l	0,0065	0,0071	0,0074
Nitrat	50 mg/l	2,735	3,080	3,984
Klorid	250 mg/l	6,88	7,41	8,05
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,798	1,023
pH	6,5-9,5	6,80	7,05	7,27
Elektrovodljivost	μS/cm	411	428	467
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,7	23,0	24,6
Mutnoća	4 o NTU	0,229	0,373	0,452
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,34	13,21	29,82
Ukupna tvrdoća	mg/l	176	223	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,86	12,47	15,96
TOC	mg/l	0,5882	0,7294	0,8801
Ukupni N	mg/l	0,4210	0,5182	0,5671



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL KAMBELOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0078	0,0109	0,0134
Nitrit	0,5 mg/l	0,0064	0,0071	0,0081
Nitrat	50 mg/l	2,272	2,550	2,826
Klorid	250 mg/l	5,58	6,92	8,22
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,759	0,968	1,170
pH	6,5-9,5	6,84	6,97	7,05
Elektrovodljivost	μS/cm	401	409	419
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,3	23,0	23,8
Mutnoca	4 o NTU	0,459	0,896	1,140
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,11	6,63	9,31
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	207	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	11,61	12,54
TOC	mg/l	0,5319	0,5636	0,5952
Ukupni N	mg/l	0,5462	0,5614	0,5766



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KAŠTEL GOMILICA			
---------------------------	------------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0026	0,0072	0,0135
Nitrit	0,5 mg/l	0,0038	0,0071	0,0118
Nitrat	50 mg/l	2,611	2,698	2,805
Klorid	250 mg/l	6,04	7,31	8,32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,882	1,356
pH	6,5-9,5	6,99	7,23	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	401	412	421
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	23,9	24,8
Mutnoća	4 o NTU	0,413	0,856	1,860
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,39	7,41	9,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	201	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	11,28	12,43
TOC	mg/l	0,5983	0,6272	0,6639
Ukupni N	mg/l	0,5422	0,5488	0,5605



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL LUKŠIĆ

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0031	0,0119	0,0234
Nitrit	0,5 mg/l	0,0062	0,0067	0,0074
Nitrat	50 mg/l	2,562	2,666	2,778
Klorid	250 mg/l	6,01	6,96	7,94
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	1,025	1,333
pH	6,5-9,5	6,93	7,17	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	402	410	417
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	24,6	25,5
Mutnoća	4 o NTU	0,494	0,992	1,760
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,28	0,30
Sulfati	250 mg/l	5,24	6,82	8,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	200	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	11,20	12,54
TOC	mg/l	0,6029	0,6578	0,7448
Ukupni N	mg/l	0,5400	0,5594	0,5697