



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Marjan 1 / 10 500 (3000/7500)		
ZAPREMINA m3		LIJEVA (lijevo)	LIJEVA (desno)	DESNA
KOMORA		19.04.24	19.04.24	19.04.24
Datum				
MDK				
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0026	0,0010
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,199	2,048	2,231
Klorid	250 mg/l	8,40	8,08	8,13
Utošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,620	0,565
pH	6,5-9,5	6,42	6,8	6,78
Elektrovodljivost	μS/cm	419	421	417
Temp.* mjereno u laboratoriju	o C	16,6	15,8	15,9
Mutnoća	4 o NTU	0,616	0,659	1,160
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	8,77	8,27	8,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	288	281	284
Ukupna tvrdoća	onj	16,13	15,74	15,90
TOC	mg/l	0,7496	0,7892	0,8074
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3610	0,3511	0,3411



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m3 KOMORA Datum	MDK	Marjan 2 (2 x 250)	
		LIJEVA 25.04.24	DESNA 25.04.24
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	0,5 mg/l	0,0091	0,0006
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,522	2,490
Klorid	250 mg/l	8,97	8,83
Utošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,403	0,387
pH	6,5-9,5	6,47	6,71
Elektrovodljivost	µS/cm	426	438
Temp.* mjereno u laboratoriju	o C	17,5	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,718	0,750
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	10,35	10,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	281	280
Ukupna tvrdoća	onj	15,74	15,68
TOC	mg/l	1,0670	0,9993
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3765	0,3757



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum

Marjan 3 (2 x 500)

LIJEVA

25.04.24

DESNA

25.04.24

MDK

**Mikrobiološki pokazatelji**

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	95	16
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

**Fizikalno-kemijski pokazatelji**

Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0031
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,112	2,235
Klorid	250 mg/l	19,93	7,52
Utošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,468	0,472
pH	6,5-9,5	6,83	6,80
Elektrovodljivost	µS/cm	426	423
Temp.* mjereno u laboratoriju	o C	18	17,9
Mutnoća	4 o NTU	0,500	0,971
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,15
Sulfati	250 mg/l	19,63	7,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	218	267
Ukupna tvrdoća	onj	12,21	14,95
TOC	mg/l	0,8539	0,9175
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4647	0,3368



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m3 KOMORA Datum		LIJEVA 18.04.2024.g.	GRIFE (3x 250) SREDNJA	DESNA 18.04.2024.g.
	MDK			
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	N	17
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	I	6
E. coli	0 broj / 100 ml	0	J	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	E	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0		0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	U	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0		0
			F	
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			U	
Amonij	0,5 mg/l	0,0054	N	0,0125
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	K	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,84	C	2,478
Klorid	250 mg/l	7,24	I	5,47
Utošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,620	J	0,457
pH	6,5-9,5	6,84	I	6,61
Elektrovodljivost	μS/cm	404		352
Temp.* mjereno u laboratoriju	o C	17,4		17,6
Mutnoća	4 o NTU	0,946		0,806
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20		0,12
Sulfati	250 mg/l	7,18		4,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	276		233
Ukupna tvrdoća	onj	15,46		13,05
TOC	mg/l	0,7342		0,3322
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3322		0,2964