



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja	SRINJINE
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0066	0,0066	0,0066
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	0,618	0,618	0,618
Klorid	250 mg/l	13,72	13,72	13,72
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,565	0,565
pH	6,5-9,5	8,13	8,13	8,13
Elektrovodljivost	μS/cm	407	407	407
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,0	21,0	21,0
Mutnoća	4 o NTU	1,410	1,410	1,410
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	23,70	23,70	23,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	241	241	241
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,50	13,50	13,50
TOC	mg/l	1,7610	1,7610	1,7610
Ukupni N	mg/l	0,3085	0,3085	0,3085



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja	FILIPOVIĆI
---------------------------	-------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0064	0,0064	0,0064
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	0,640	0,640	0,640
Klorid	250 mg/l	13,68	13,68	13,68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,604	0,604
pH	6,5-9,5	8,18	8,18	8,18
Elektrovodljivost	μS/cm	395	395	395
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	21,2	21,2
Mutnoca	4 o NTU	0,879	0,879	0,879
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	24,02	24,02	24,02
Ukupna tvrdoća	mg/l	242	242	242
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,55	13,55	13,55
TOC	mg/l	1,7550	1,7550	1,7550
Ukupni N	mg/l	0,3150	0,3150	0,3150



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja

SITNO DONJE

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0003	0,0003	0,0003
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,297	1,297	1,297
Klorid	250 mg/l	9,38	9,38	9,38
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,674	0,674
pH	6,5-9,5	7,63	7,63	7,63
Elektrovodljivost	μS/cm	412	412	412
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,4	21,4	21,4
Mutnoća	4 o NTU	0,674	0,674	0,674
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	9,57	9,57	9,57
Ukupna tvrdoća	mg/l	257	257	257
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,39	14,39	14,39
TOC	mg/l	1,1510	1,1510	1,1510
Ukupni N	mg/l	0,3352	0,3352	0,3352



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja

SITNO GORNJE

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	4	4	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0101	0,0101	0,0101
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	0,794	0,794	0,794
Klorid	250 mg/l	14,10	14,10	14,10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,465	0,465	0,465
pH	6,5-9,5	8,19	8,19	8,19
Elektrovodljivost	μS/cm	408	408	408
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,3	21,3	21,3
Mutnoća	4 o NTU	0,882	0,882	0,882
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	24,86	24,86	24,86
Ukupna tvrdoća	mg/l	247	247	247
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,83	13,83	13,83
TOC	mg/l	1,6940	1,6940	1,6940
Ukupni N	mg/l	0,3338	0,3338	0,3338



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUBRAVA
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0030	0,0030	0,0030
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	0,729	0,729	0,729
Klorid	250 mg/l	13,85	13,85	13,85
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,488	0,488	0,488
pH	6,5-9,5	8,19	8,19	8,19
Elektrovodljivost	μS/cm	426	426	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	21,2	21,2
Mutnoća	4 o NTU	0,891	0,891	0,891
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,12	0,12	0,12
Sulfati	250 mg/l	24,93	24,93	24,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	243	243	243
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,61	13,61	13,61
TOC	mg/l	1,6760	1,6760	1,6760
Ukupni N	mg/l	0,3192	0,3192	0,3192