



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOMORKA</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	9	37
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0076	0,0109
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0004	0,0010	0,0014
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,084	1,167	1,251
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,84	15,96	18,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,751	0,782	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,65	7,77	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	313	376	410
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,4	17,3	20,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,976	1,16	1,26
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,12	16,12	18,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	221	229
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,35	12,82
TOC	mg/l	1,3260	1,5703	2,1330
Ukupni N	mg/l	0,3070	0,3277	0,3436



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	MASLINICA
--------------------	-----------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	3	7
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0067	0,0096	0,0128
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0020	0,0032
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,173	1,253	1,289
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,57	14,64	15,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,653	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,69	7,84	8,07
Elektrovodljivost	μS/cm	373	387	395
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,7	17,2	20,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,10	1,32	1,71
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,06	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,62	15,32	16,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	217	228
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	12,15	12,77
TOC	mg/l	1,0500	1,4118	1,7250
Ukupni N	mg/l	0,3125	0,3458	0,3861



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ROGAČ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	10	10	10
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0056	0,0056
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,319	1,319	1,319
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,92	13,92	13,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,511	0,511	0,511
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,73	7,73	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	386	386	386
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,3	17,3	17,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,753	0,753	0,753
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,64	16,64	16,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	219	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	12,26	12,26
TOC	mg/l	1,2240	1,2240	1,2240
Ukupni N	mg/l	0,3281	0,3281	0,3281