



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	DUGOPOLJE
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0069	0,0077	0,0085
Nitrit	0,5 mg/l	0,0001	0,0002	0,0002
Nitrat	50 mg/l	1,217	1,410	1,603
Klorid	250 mg/l	2,78	3,50	4,22
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,403	0,612	0,821
pH	6,5-9,5	7,95	7,95	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	307	327	347
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,0	19,1	21,1
Mutnoća	4 o NTU	1,38	1,44	1,49
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,11	0,12
Sulfati	250 mg/l	6,29	8,49	10,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	200	200
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,17	11,20
TOC	mg/l	0,9756	1,0808	1,1860
Ukupni N	mg/l	0,2663	0,2862	0,3061



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	DUGOBABE			
---------------------------	-----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0059	0,0059	0,0059
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0009	0,0009
Nitrat	50 mg/l	1,552	1,552	1,552
Klorid	250 mg/l	3,14	3,14	3,14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,403	0,403	0,403
pH	6,5-9,5	7,87	7,87	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	336	336	336
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,3	17,3	17,3
Mutnoća	4 o NTU	1,49	1,49	1,49
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,03	0,03	0,03
Sulfati	250 mg/l	11,26	11,26	11,26
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	203	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,37	11,37
TOC	mg/l	1,4200	1,4200	1,4200
Ukupni N	mg/l	0,2975	0,2975	0,2975



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	KONJSKO			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0054	0,0054	0,0054
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,438	1,438	1,438
Klorid	250 mg/l	3,18	3,18	3,18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,728	0,728
pH	6,5-9,5	7,80	7,80	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	343	343	343
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,6	17,6	17,6
Mutnoća	4 o NTU	1,37	1,37	1,37
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	12,27	12,27	12,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	202	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	11,31	11,31
TOC	mg/l	0,9414	0,9414	0,9414
Ukupni N	mg/l	0,3050	0,3050	0,3050



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	PRUGOVO
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	4	4	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0081	0,0081	0,0081
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,505	1,505	1,505
Klorid	250 mg/l	3,21	3,21	3,21
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,713	0,713	0,713
pH	6,5-9,5	7,55	7,55	7,55
Elektrovodljivost	μS/cm	342	342	342
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,3	18,3	18,3
Mutnoća	4 o NTU	1,18	1,18	1,18
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	12,17	12,17	12,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	202	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	11,31	11,31
TOC	mg/l	1,2550	1,2550	1,2550
Ukupni N	mg/l	0,3071	0,3071	0,3071



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	NEORIĆ			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0079	0,0079	0,0079
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,439	1,439	1,439
Klorid	250 mg/l	3,22	3,22	3,22
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,612	0,612
pH	6,5-9,5	7,77	7,77	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	342	342	342
Temperatura*mjereno u lab.	o C	19,0	19,0	19,0
Mutnoća	4 o NTU	1,28	1,28	1,28
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	250 mg/l	11,64	11,64	11,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	200	200
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,20	11,20
TOC	mg/l	1,0710	1,0710	1,0710
Ukupni N	mg/l	0,3160	0,3160	0,3160



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	LEČEVICA			
---------------------------	-----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0084	0,0084	0,0084
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,877	1,877	1,877
Klorid	250 mg/l	4,35	4,35	4,35
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,643	0,643
pH	6,5-9,5	7,58	7,58	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	370	370	370
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,5	17,5	17,5
Mutnoća	4 o NTU	0,825	0,825	0,825
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	18,52	18,52	18,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	228	228
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	12,77	12,77
TOC	mg/l	1,8060	1,8060	1,8060
Ukupni N	mg/l	0,3840	0,3840	0,3840