



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL STARI

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0079	0,0112	0,0135
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0061	0,0080
Nitrat	50 mg/l	2,039	2,512	3,014
Klorid	250 mg/l	4,69	6,67	9,98
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,519	0,632	0,744
pH	6,5-9,5	7,04	7,12	7,17
Elektrovodljivost	μS/cm	371	394	427
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,5	18,9	20,1
Mutnoća	4 o NTU	0,583	1,272	1,920
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	2,91	4,51	7,32
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	190	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,63	11,14
TOC	mg/l	1,6930	1,9676	2,3900
Ukupni N	mg/l	0,4948	0,5796	0,6734



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL SUĆURAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0103	0,0158	0,0274
Nitrit	0,5 mg/l	0,0057	0,0075	0,0094
Nitrat	50 mg/l	2,110	2,518	3,007
Klorid	250 mg/l	5,08	6,90	8,85
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,697	0,800	1,023
pH	6,5-9,5	7,05	7,51	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	370	396	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,1	19,0	20,7
Mutnoća	4 o NTU	0,587	2,852	5,980
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	2,84	4,89	6,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	192	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,75	11,31
TOC	mg/l	1,2970	1,5605	1,8030
Ukupni N	mg/l	0,5129	0,5800	0,6637



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL KAMBELOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	2	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	2	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0110	0,0158	0,0219
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0067	0,0098
Nitrat	50 mg/l	2,089	2,473	3,065
Klorid	250 mg/l	4,98	6,64	9,35
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,734	0,875
pH	6,5-9,5	7,14	7,30	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	376	390	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,3	18,6	19,3
Mutnoća	4 o NTU	0,642	2,658	6,230
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	2,66	4,73	6,88
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	188	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	10,53	11,37
TOC	mg/l	1,1170	1,6253	2,0150
Ukupni N	mg/l	0,4884	0,5562	0,6812



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL GOMILICA

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0100	0,0104	0,0110
Nitrit	0,5 mg/l	0,0054	0,0091	0,0164
Nitrat	50 mg/l	2,063	2,219	2,491
Klorid	250 mg/l	4,98	5,73	6,21
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,465	0,625	0,736
pH	6,5-9,5	7,06	7,28	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	374	377	379
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,0	17,6	18,6
Mutnoća	4 o NTU	2,000	2,927	4,430
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	2,72	4,05	5,18
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	187	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,45	11,09
TOC	mg/l	1,2710	1,6417	1,8620
Ukupni N	mg/l	0,4840	0,5221	0,5753



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

Mjesto uzorkovanja

KAŠTEL LUKŠIĆ

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0107	0,0114	0,0119
Nitrit	0,5 mg/l	0,0057	0,0063	0,0067
Nitrat	50 mg/l	2,055	2,211	2,482
Klorid	250 mg/l	5,03	5,64	6,12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,710	0,837
pH	6,5-9,5	7,01	7,08	7,12
Elektrovodljivost	μS/cm	373	374	375
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,0	18,0	18,7
Mutnoća	4 o NTU	0,954	1,595	2,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	2,59	3,78	5,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	187	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,45	11,26
TOC	mg/l	1,5070	1,7297	1,8920
Ukupni N	mg/l	0,4854	0,5254	0,5922