



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Dugopolje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0082	0,0082	0,0082
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,712	1,712	1,712
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,54	3,54	3,54
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,899	0,899	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,97	7,97	7,97
Elektrovodljivost	μS/cm	329	329	329
Temperatura *mjereno u lab.	o C	18,5	18,5	18,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,752	0,752	0,752
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,13	12,13	12,13
Ukupna tvrdoća	mg/l	214	214	214
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,98	11,98	11,98
TOC	mg/l	1,1970	1,1970	1,1970
Ukupni N	mg/l	0,2596	0,2596	0,2596



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Dugobabe
--------------------	----------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0053	0,0097	0,0140
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,472	1,599	1,726
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,76	5,24	6,71
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,751	0,875	0,999
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,66	7,81	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	334	343	351
Temperatura *mjereno u lab.	o C	16,1	16,6	17,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,815	0,863	0,910
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	10,13	12,07	14,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	207	214
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,59	11,98
TOC	mg/l	1,1100	1,2020	1,2940
Ukupni N	mg/l	0,2331	0,2485	0,2638



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Konjsko
--------------------	---------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0092	0,0092	0,0092
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,765	1,765	1,765
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,55	3,55	3,55
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,860	0,860	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,63	7,63	7,63
Elektrovodljivost	μS/cm	345	345	345
Temperatura *mjereno u lab.	o C	17,2	17,2	17,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,864	0,864	0,864
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,73	12,73	12,73
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	219	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	12,26	12,26
TOC	mg/l	1,1190	1,1190	1,1190
Ukupni N	mg/l	0,2472	0,2472	0,2472



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Prugovo</b>
---------------------------	----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0099	0,0099	0,0099
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,583	1,583	1,583
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,61	3,61	3,61
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,821	0,821	0,821
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,81	7,81	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	345	345	345
Temperatura *mjereno u lab.	o C	17,3	17,3	17,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,830	0,830	0,830
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,55	12,55	12,55
Ukupna tvrdoća	mg/l	216	216	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,10	12,10	12,10
TOC	mg/l	1,1500	1,1500	1,1500
Ukupni N	mg/l	0,2425	0,2425	0,2425



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Neorić
--------------------	--------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0084	0,0084	0,0084
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,622	1,622	1,622
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,73	3,73	3,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,860	0,860	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,42	7,42	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	350	350	350
Temperatura *mjereno u lab.	o C	18,5	18,5	18,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	2,600	2,600	2,600
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,37	13,37	13,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	219	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	12,26	12,26
TOC	mg/l	1,0940	1,0940	1,0940
Ukupni N	mg/l	0,2613	0,2613	0,2613



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 0

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Lećevica</b>
---------------------------	-----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	#DIV/0!	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0091	0,0091	0,0091
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,963	0,963	0,963
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,26	3,26	3,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,604	0,604
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,80	7,80	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	326	326	326
Temperatura *mjereno u lab.	o C	17,2	17,2	17,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	3,320	3,320	3,320
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,32	6,32	6,32
Ukupna tvrdoća	mg/l	168	168	168
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,41	9,41	9,41
TOC	mg/l	1,3520	1,3520	1,3520
Ukupni N	mg/l	0,2132	0,2132	0,2132