



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN (ŠKOLA)
---------------------------	----------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0023	0,0053	0,0086
Nitrit	0,5 mg/l	0,0005	0,0019	0,0041
Nitrat	50 mg/l	2,708	2,743	2,785
Klorid	250 mg/l	13,82	16,29	19,74
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,781	0,891
pH	6,5-9,5	7,63	7,78	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	438	445	456
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,3	25,2	25,9
Mutnoća	4 o NTU	0,368	0,427	0,477
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,18	16,27	17,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	253	274
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	14,15	15,34
TOC	mg/l	1,0410	1,1388	1,3490
Ukupni N	mg/l	0,4861	0,5125	0,5602



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Mjesto uzorkovanja	VRANJIC
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0032	0,0054
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0016	0,0041
Nitrat	50 mg/l	2,686	2,802	2,935
Klorid	250 mg/l	13,79	15,90	19,18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,820	1,194
pH	6,5-9,5	7,57	7,77	8,02
Elektrovodljivost	μS/cm	438	449	461
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,4	24,8	25,7
Mutnoća	4 o NTU	0,389	0,565	0,852
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	14,77	15,88	17,50
Ukupna tvrdoća	mg/l	249	255	261
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,94	14,28	14,62
TOC	mg/l	0,8905	1,1556	1,3930
Ukupni N	mg/l	0,4694	0,5004	0,5489



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Mjesto uzorkovanja	SVETI KAJO			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0023	0,0046	0,0076
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0017	0,0042
Nitrat	50 mg/l	2,676	2,757	2,799
Klorid	250 mg/l	13,61	15,72	18,82
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,519	0,686	0,853
pH	6,5-9,5	7,68	7,81	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	436	443	450
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,2	24,5	24,8
Mutnoća	4 o NTU	0,379	0,472	0,718
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	14,77	16,13	18,16
Ukupna tvrdoća	mg/l	247	251	254
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,83	14,04	14,22
TOC	mg/l	0,9952	1,2126	1,5710
Ukupni N	mg/l	0,4626	0,4899	0,5222



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE			
--------------------	----------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	2	2	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0026	0,0051
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0017
Nitrat	50 mg/l	2,884	2,916	2,948
Klorid	250 mg/l	13,44	14,92	16,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,639	0,744
pH	6,5-9,5	7,44	7,53	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	435	438	441
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,7	24,8	24,9
Mutnoća	4 o NTU	0,334	0,556	0,778
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	14,35	15,21	16,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	250	255	259
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,00	14,25	14,50
TOC	mg/l	1,2840	1,2840	1,2840
Ukupni N	mg/l	0,4808	0,4985	0,5162



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0025	0,0049	0,0073
Nitrit	0,5 mg/l	0,0004	0,0014	0,0024
Nitrat	50 mg/l	2,879	2,939	2,999
Klorid	250 mg/l	14,59	16,64	18,69
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,701	0,751
pH	6,5-9,5	7,75	7,78	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	437	443	449
Temperatura*mjereno u lab.	o C	25,0	25,0	25,0
Mutnoća	4 o NTU	0,305	0,310	0,315
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,78	16,65	17,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	245	264	282
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,72	14,76	15,79
TOC	mg/l	0,8842	1,0096	1,1350
Ukupni N	mg/l	0,5093	0,5101	0,5109



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2022. - 31.07.2022.

Mjesto uzorkovanja	KLIS
--------------------	------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0024	0,0054	0,0114
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0023
Nitrat	50 mg/l	2,778	2,793	2,806
Klorid	250 mg/l	13,81	16,00	19,41
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,597	0,862	1,364
pH	6,5-9,5	7,54	7,80	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	432	442	457
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,7	25,0	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,320	1,547	3,550
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,06	16,16	17,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	246	259	276
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,78	14,50	15,46
TOC	mg/l	0,9055	1,0572	1,1890
Ukupni N	mg/l	0,4641	0,4999	0,5239