



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	ŠKRAPE
--------------------	--------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0092	0,0129	0,0171
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0057	0,0078
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,751	2,800	2,842
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,91	8,61	9,76
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,676	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,25	7,97
Elektrovodljivost	μS/cm	407	418	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,5	17,9	18,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,565	0,754	0,964
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,69	7,32	8,85
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	192	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,77	11,42
TOC	mg/l	1,5150	1,6435	1,9890
Ukupni N	mg/l	0,4853	0,5670	0,6045



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0112	0,0131	0,0162
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0036	0,0053	0,0077
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,690	2,817	2,961
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,22	8,85	9,94
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,666	0,883
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,20	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	408	417	422
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,4	18,0	18,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,894	1,709	2,410
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,19	7,21	8,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	190	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,61	11,26
TOC	mg/l	1,3230	1,6675	2,0330
Ukupni N	mg/l	0,4947	0,5724	0,6032



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KMAN</b>			
---------------------------	-------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0136	0,0224	0,0311
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0088	0,0131
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,750	2,775	2,799
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,31	9,12	9,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,643	0,736
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,17	7,44	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	415	418	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,9	18,2	18,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,926	0,983	1,040
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,27	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,40	8,16	8,91
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	186	187
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,42	10,47
TOC	mg/l	1,2470	1,4205	1,5940
Ukupni N	mg/l	0,5030	0,5546	0,6061



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0125	0,0137	0,0149
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0060	0,0077
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,676	2,753	2,829
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,42	9,12	9,81
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,729	0,744
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,71	7,75	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	419	421	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,8	18,2	18,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,551	0,558	0,564
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,84	7,83	8,82
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	185	185
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,33	10,36
TOC	mg/l	1,3330	1,3860	1,4390
Ukupni N	mg/l	0,4930	0,5513	0,6095



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KOCUNAR</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0099	0,0127	0,0155
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0050	0,0058
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,734	2,795	2,855
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,07	8,25	9,43
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,713	0,744
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	6,95	7,01
Elektrovodljivost	μS/cm	403	414	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,3	17,4	17,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,570	1,565	2,560
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,23	6,59	7,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	197	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	11,00	11,37
TOC	mg/l	1,5060	1,9950	2,4840
Ukupni N	mg/l	0,5797	0,5980	0,6163



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VAROŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0131	0,0149	0,0167
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0065	0,0091
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,619	2,754	2,888
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,04	7,79	9,54
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,694	0,798
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,04	7,38	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	396	411	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,2	17,5	17,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,698	0,723	0,748
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,13	6,02	7,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	197	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	11,00	11,31
TOC	mg/l	1,3950	1,5180	1,6410
Ukupni N	mg/l	0,5709	0,5883	0,6056



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BAČVICE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0084	0,0122	0,0164
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0057	0,0074
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,679	2,811	2,912
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,25	8,84	9,71
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,740	0,798
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	6,97	7,12
Elektrovodljivost	μS/cm	403	417	424
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,9	18,0	18,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,531	0,696	0,843
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,44	7,52	9,20
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	197	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,03	11,76
TOC	mg/l	1,2450	1,4903	1,6660
Ukupni N	mg/l	0,4457	0,5549	0,6007



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>GRIPE</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0088	0,0154	0,0237
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0076	0,0127
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,640	2,806	3,099
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,23	8,88	9,86
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,527	0,792	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,29	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	403	416	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,3	17,9	19,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,724	0,907	0,977
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,65	8,09	10,61
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	192	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,75	11,37
TOC	mg/l	1,1250	1,4233	1,6480
Ukupni N	mg/l	0,4718	0,5590	0,5991





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0102	0,0190	0,0364
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0071	0,0089
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,620	2,769	2,934
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,30	8,90	9,81
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,742	0,999
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,98	7,41	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	395	412	422
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,9	18,2	20,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,593	0,749	0,905
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,50	7,55	9,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	190	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,61	11,26
TOC	mg/l	1,1960	1,3795	1,5550
Ukupni N	mg/l	0,4679	0,5572	0,6004



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BLATINE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0157	0,0184	0,0213
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0082	0,0116
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,688	2,789	2,884
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,12	8,69	9,51
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,682	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,07	7,32	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	403	418	429
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,5	18,0	19,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,608	0,786	0,948
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,47	7,46	8,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	191	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,68	11,26
TOC	mg/l	1,1650	1,4178	1,7070
Ukupni N	mg/l	0,4954	0,5687	0,5986



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja

PODSTRANA G.

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0163	0,0182	0,0201
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0048	0,0079	0,0120
Nitrat	<b>50</b> mg/l	8,715	9,472	10,391
Klorid	<b>250</b> mg/l	16,16	16,39	16,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,635	0,674
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,17	7,52	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	317	327	345
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	15,0	16,5	17,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,311	1,112	2,650
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,18	0,25
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,12	6,16	6,18
Ukupna tvrdoća	mg/l	133	154	189
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,45	8,64	10,58
TOC	mg/l	1,0140	1,1873	1,2920
Ukupni N	mg/l	1,3930	1,7553	2,1500



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0104	0,0204	0,0313
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0059	0,0072
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,749	2,769	2,784
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,17	8,83	9,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,705	1,061
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,30	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	405	418	429
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,8	16,9	17,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,622	0,778	0,952
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,08	8,53	8,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	141	173	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,90	9,71	11,09
TOC	mg/l	1,3290	1,4610	1,6020
Ukupni N	mg/l	0,4796	0,5515	0,5981



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BRODARICA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0068	0,0142	0,0286
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0043	0,0069	0,0081
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,570	2,736	2,829
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,52	7,97	9,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,488	0,639	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,96	7,60	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	393	414	428
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,3	19,6	21,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,609	0,985	1,720
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,38	6,17	8,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	200	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,20	11,65
TOC	mg/l	1,1280	1,6138	1,9190
Ukupni N	mg/l	0,5566	0,5795	0,5984



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	SUĆIDAR			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0073	0,0151	0,0229
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0086	0,0087	0,0088
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,348	2,444	2,540
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,35	7,12	8,89
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,577	0,604
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,41	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	395	410	424
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,2	20,3	20,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,947	1,239	1,530
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,43	5,34	7,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	197	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,00	11,48
TOC	mg/l	1,2890	1,5165	1,7440
Ukupni N	mg/l	0,5701	0,5844	0,5987



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	LOVRET			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0090	0,0138	0,0185
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0079	0,0084	0,0088
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,187	1,987	2,787
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,05	12,73	16,40
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,717	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,83	7,31	7,79
Elektrovodljivost	μS/cm	410	415	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,0	19,9	20,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,599	0,707	0,815
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,81	6,05	7,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	191	197
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,67	11,03
TOC	mg/l	1,3690	1,4595	1,5500
Ukupni N	mg/l	0,5356	0,5639	0,5922



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	PLOKITE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0082	0,0100	0,0117
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0065	0,0066
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,703	2,735	2,767
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,23	8,37	9,50
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,508	0,519
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,10	7,10	7,10
Elektrovodljivost	μS/cm	409	418	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,7	19,0	19,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,705	0,717	0,729
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,59	6,97	8,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	197	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	11,00	11,26
TOC	mg/l	0,9636	1,2903	1,6170
Ukupni N	mg/l	0,5752	0,5845	0,5938





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	SKALICE
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0109	0,0122	0,0135
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0060	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,722	2,735	2,748
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,36	8,49	9,62
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,588	0,710
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,83	7,10	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	408	417	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,7	18,4	19,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,500	0,549	0,597
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,84	7,12	8,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	193	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	10,81	11,09
TOC	mg/l	1,1230	1,4270	1,7310
Ukupni N	mg/l	0,5584	0,5738	0,5892



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>TRSTENIKE</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0100	0,0185	0,0270
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0081	0,0087	0,0092
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,594	2,702	2,810
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,36	6,99	8,62
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,845	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,66	7,79	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	392	409	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,7	19,5	20,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,270	1,280	1,290
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,42	5,36	7,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	191	197
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,70	11,03
TOC	mg/l	1,2500	1,3885	1,5270
Ukupni N	mg/l	0,5501	0,5728	0,5954



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	KRIŽINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0112	0,0125	0,0137
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0059	0,0074
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,764	2,786	2,808
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,17	8,30	9,43
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,612	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,07	7,08	7,09
Elektrovodljivost	μS/cm	407	416	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,5	18,7	18,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,554	0,761	0,968
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,72	7,09	8,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	191	192
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	10,67	10,75
TOC	mg/l	1,1510	1,3650	1,5790
Ukupni N	mg/l	0,5687	0,5790	0,5893



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ZENTA</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0112	0,0152	0,0242
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0060	0,0074
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,590	2,748	2,866
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,75	7,92	9,48
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,542	0,653	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,78	7,10	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	395	413	427
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,0	18,2	19,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,517	1,484	2,410
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,64	6,55	8,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	206	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,52	11,87
TOC	mg/l	1,6310	1,8188	1,9080
Ukupni N	mg/l	0,5692	0,5872	0,6024



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KAMEN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0104	0,0148	0,0188
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0040	0,0061	0,0082
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,623	2,744	2,901
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,57	8,04	9,67
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,703	0,821
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	7,18	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	400	414	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,5	18,6	20,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,405	1,199	2,090
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,79	6,56	9,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	202	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	11,31	11,70
TOC	mg/l	1,6610	1,8095	2,0720
Ukupni N	mg/l	0,5782	0,5921	0,6186



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BOL</b>			
---------------------------	------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0116	0,0141	0,0162
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0040	0,0054	0,0073
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,713	2,756	2,825
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,54	8,78	9,51
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,560	0,635
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,78	6,96	7,10
Elektrovodljivost	μS/cm	408	420	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,6	18,0	18,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,495	0,628	0,739
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,02	7,38	8,66
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	197	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,03	11,59
TOC	mg/l	1,3060	1,5975	1,8120
Ukupni N	mg/l	0,5902	0,5962	0,6040



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0121	0,0138	0,0161
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0054	0,0071
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,728	2,782	2,849
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,54	8,71	9,47
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,558	0,589	0,643
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,49	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	411	420	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,3	17,6	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,465	0,560	0,665
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,95	7,25	8,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	195	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,94	11,70
TOC	mg/l	1,4290	1,5663	1,6600
Ukupni N	mg/l	0,5811	0,5928	0,6156



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VISOKA</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0129	0,0152	0,0170
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0040	0,0055	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,793	2,835	2,905
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,51	8,72	9,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,764	0,953
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,24	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	409	420	427
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,0	17,8	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,508	0,774	1,020
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,02	7,62	8,47
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	195	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,92	11,59
TOC	mg/l	1,2670	1,5678	1,9620
Ukupni N	mg/l	0,5729	0,5872	0,6111





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	17
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0157	0,0183	0,0217
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0064	0,0087
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,740	2,783	2,807
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,94	8,46	9,47
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,782	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,64	7,68	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	409	417	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	15,7	17,4	19,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,464	0,689	1,060
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,29	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,35	6,99	8,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	195	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,92	11,59
TOC	mg/l	1,1840	1,5550	1,9000
Ukupni N	mg/l	0,5631	0,5833	0,6031



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0140	0,0148	0,0155
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0054	0,0074
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,827	2,918	3,059
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,36	8,58	9,28
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,666	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,00	7,06	7,10
Elektrovodljivost	μS/cm	404	418	427
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,7	17,6	18,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,468	1,314	2,850
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,92	7,27	8,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	196	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	10,96	11,65
TOC	mg/l	1,4230	1,5800	1,6910
Ukupni N	mg/l	0,5741	0,5937	0,6093



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	SPINUT			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0116	0,0155	0,0193
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0038	0,0076
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,618	2,733	2,848
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,87	7,64	9,41
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,662	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,83	7,33	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	395	408	421
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,9	18,0	19,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,743	0,782	0,820
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,97	5,73	7,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	211	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	11,82	12,10
TOC	mg/l	1,5360	1,8695	2,2030
Ukupni N	mg/l	0,5681	0,5848	0,6014



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0121	0,0148	0,0174
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0059	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,759	2,814	2,868
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,60	8,62	9,64
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,732	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,87	6,93	6,98
Elektrovodljivost	μS/cm	408	417	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,1	20,0	20,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,585	0,823	1,060
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,11	7,44	8,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	199	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	11,12	11,65
TOC	mg/l	1,0680	1,1785	1,2890
Ukupni N	mg/l	0,5107	0,5534	0,5960



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOBREČ</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0127	0,0171	0,0247
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0035	0,0072	0,0129
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,569	2,774	3,101
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,55	7,68	9,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,449	0,629	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,19	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	394	412	426
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	15,7	18,1	20,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,280	2,040	3,010
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,71	6,48	8,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	201	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,23	11,93
TOC	mg/l	1,1200	1,4465	1,9200
Ukupni N	mg/l	0,4878	0,5643	0,6048



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0112	0,0121	0,0130
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0060	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,627	2,749	2,870
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,68	7,37	9,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,666	0,693	0,720
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,97	7,35	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	394	409	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,2	17,1	18,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,523	0,797	1,070
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,91	5,72	7,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	195	201	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,92	11,26	11,59
TOC	mg/l	1,4240	1,6310	1,8380
Ukupni N	mg/l	0,5657	0,5750	0,5843



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

Mjesto uzorkovanja

NESLANOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0132	0,0186	0,0240
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0067	0,0078
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,766	2,808	2,850
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,35	8,48	9,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,771	0,883
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,04	7,07	7,09
Elektrovodljivost	μS/cm	409	417	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,0	20,2	20,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,548	0,969	1,390
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,02	7,42	8,81
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	190	196
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,61	10,98
TOC	mg/l	1,0740	1,1250	1,1760
Ukupni N	mg/l	0,5166	0,5528	0,5889



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>RAVNE NJIVE</b>			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0115	0,0118	0,0121
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0057	0,0072
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,624	2,737	2,849
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,70	7,43	9,16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,542	0,604	0,666
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,59	7,66	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	398	412	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,6	17,7	18,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,641	0,851	1,060
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,72	5,60	7,48
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	198	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	11,06	11,48
TOC	mg/l	1,4600	1,6465	1,8330
Ukupni N	mg/l	0,5675	0,5879	0,6083





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MERTOJAK</b>			
---------------------------	-----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0133	0,0188	0,0304
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0064	0,0080
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,621	2,795	2,907
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,66	8,04	9,66
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,732	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,03	7,49	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	397	431	494
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,3	18,7	20,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,727	1,032	1,380
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,79	6,57	8,82
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	194	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,84	11,48
TOC	mg/l	0,9313	1,3518	1,6640
Ukupni N	mg/l	0,5154	0,5697	0,5970



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2023. - 28.02.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PAZDIGRAD</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0154	0,0251	0,0348
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0076	0,0076	0,0076
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,768	2,848	2,927
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,63	8,76	9,89
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,682	0,689
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,86	7,04	7,21
Elektrovodljivost	μS/cm	409	417	424
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,3	19,3	20,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,727	0,732	0,736
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,14	7,50	8,85
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	190	194
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	10,64	10,86
TOC	mg/l	1,0050	1,0170	1,0290
Ukupni N	mg/l	0,5040	0,5465	0,5889