



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**SRINJINE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0565	0,0565	0,0565
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0064	0,0064
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,905	0,905	0,905
Klorid	<b>250</b> mg/l	30,62	30,62	30,62
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,023	1,023	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,73	7,73	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	413	413	413
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,4	24,4	24,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,797	0,797	0,797
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,33	15,33	15,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	155	155	155
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,68	8,68	8,68
TOC	mg/l	1,2090	1,2090	1,2090
Ukupni N	mg/l	0,2898	0,2898	0,2898



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**FILIPOVIĆI**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0430	0,0430	0,0430
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0098	0,0098	0,0098
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,878	0,878	0,878
Klorid	<b>250</b> mg/l	28,56	28,56	28,56
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,813	0,813	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,61	7,61	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	407	407	407
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,4	24,4	24,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,691	0,691	0,691
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,12	0,12	0,12
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,06	15,06	15,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	152	152	152
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,51	8,51	8,51
TOC	mg/l	1,2170	1,2170	1,2170
Ukupni N	mg/l	0,2755	0,2755	0,2755



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**SITNO DONJE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0357	0,0357	0,0357
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0091	0,0091	0,0091
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,092	2,092	2,092
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,64	11,64	11,64
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,496	0,496
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,26	7,26	7,26
Elektrovodljivost	μS/cm	403	403	403
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	23,8	23,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,841	0,841	0,841
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,25	9,25	9,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	170	170
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	9,52	9,52
TOC	mg/l	0,5978	0,5978	0,5978
Ukupni N	mg/l	0,4036	0,4036	0,4036



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**SITNO GORNJE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0345	0,0345	0,0345
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0095	0,0095	0,0095
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,932	0,932	0,932
Klorid	<b>250</b> mg/l	26,33	26,33	26,33
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,992	0,992	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,35	7,35	7,35
Elektrovodljivost	μS/cm	403	403	403
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,7	24,7	24,7
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,673	0,673	0,673
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,67	14,67	14,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	156	156	156
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,74	8,74	8,74
TOC	mg/l	1,0980	1,0980	1,0980
Ukupni N	mg/l	0,2788	0,2788	0,2788



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**DUBRAVA**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0191	0,0191	0,0191
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0086	0,0086	0,0086
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,894	0,894	0,894
Klorid	<b>250</b> mg/l	26,22	26,22	26,22
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,790	0,790	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,75	7,75	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	405	405	405
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,0	24,0	24,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,508	0,508	0,508
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,54	14,54	14,54
Ukupna tvrdoća	mg/l	154	154	154
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,62	8,62	8,62
TOC	mg/l	1,0110	1,0110	1,0110
Ukupni N	mg/l	0,2983	0,2983	0,2983