



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŠKRAPE</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0051	0,0081	0,0112
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0049	0,0052	0,0056
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,746	2,778	2,802
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,96	15,27	18,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,628	0,963	1,131
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,82	7,06	7,30
Elektrovodljivost	μS/cm	419	435	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,3	25,1	25,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,528	0,563	0,626
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,16	14,77	16,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	169	188	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,46	10,54	11,54
TOC	mg/l	0,5911	0,6731	0,7675
Ukupni N	mg/l	0,5576	0,5799	0,5990



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0064	0,0087	0,0127
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0055	0,0060
Nitrat	50 mg/l	2,769	2,820	2,896
Klorid	250 mg/l	12,97	15,25	18,65
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,891	1,004	1,069
pH	6,5-9,5	6,81	7,00	7,52
Elektrovodljivost	µS/cm	420	438	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,4	24,6	25,2
Mutnoca	4 o NTU	0,582	0,675	0,726
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	250 mg/l	13,12	14,72	16,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	189	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,60	11,54
TOC	mg/l	0,6349	0,6921	0,7995
Ukupni N	mg/l	0,5610	0,5765	0,5872



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KMAN</b>			
---------------------------	-------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0053	0,0216	0,0379
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0143	0,0146	0,0149
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,413	2,560	2,707
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,16	15,95	18,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,844	0,914	0,984
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,80	7,07	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	415	431	446
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	24,4	26,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,567	0,607	0,647
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,27	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,52	14,43	16,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	185	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,36	11,14
TOC	mg/l	0,6301	0,7017	0,7733
Ukupni N	mg/l	0,5160	0,5458	0,5755



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0059	0,0103	0,0147
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0058	0,0060
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,795	2,796	2,796
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,47	16,43	19,39
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,883	0,969	1,054
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,88	7,10	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	418	434	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,4	24,6	24,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,527	0,602	0,677
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,26	14,82	16,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	172	187	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,63	10,44	11,26
TOC	mg/l	0,5635	0,6403	0,7170
Ukupni N	mg/l	0,5641	0,5754	0,5866



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KOCUNAR</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	23	45
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	19	37
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0179	0,0241	0,0302
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0144	0,0242
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,770	2,875	2,980
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,22	14,67	16,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,023	1,093	1,163
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,88	6,89	6,90
Elektrovodljivost	μS/cm	429	431	433
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,2	24,4	25,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,738	1,074	1,410
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,18	0,26	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,42	14,74	15,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	179	192	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,02	10,75	11,48
TOC	mg/l	0,7377	0,7377	0,7377
Ukupni N	mg/l	0,5826	0,5826	0,5826



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VAROŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0110	0,0115	0,0120
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0057	0,0067
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,807	2,886	2,965
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,65	14,32	15,99
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,728	0,782
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,80	7,00	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	436	441	446
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,6	25,0	25,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,547	0,579	0,610
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,15	14,74	15,32
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	196	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,95	11,65
TOC	mg/l	0,6458	0,6458	0,6458
Ukupni N	mg/l	0,5882	0,5882	0,5882



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BAČVICE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	5
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0080	0,0106
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0050	0,0058
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,839	2,865	2,892
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,66	15,27	19,07
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,751	0,839	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	7,06	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	430	437	447
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,1	23,5	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,655	0,847	1,240
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,55	14,75	16,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	194	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,88	11,59
TOC	mg/l	0,7250	0,8303	0,9178
Ukupni N	mg/l	0,5462	0,5644	0,5832



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	GRUPE
--------------------	-------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	7
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0047	0,0092	0,0126
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0052	0,0059
Nitrat	50 mg/l	2,760	2,831	2,866
Klorid	250 mg/l	12,31	15,34	19,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,705	0,843	0,961
pH	6,5-9,5	6,84	7,01	7,20
Elektrovodljivost	µS/cm	429	437	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,4	24,3	25,7
Mutnoca	4 o NTU	0,600	0,775	1,260
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	12,46	14,46	16,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	193	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	10,81	11,54
TOC	mg/l	0,0039	0,4644	0,7783
Ukupni N	mg/l	0,5476	0,5755	0,5959





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0053	0,0103	0,0190
Nitrit	0,5 mg/l	0,0049	0,0058	0,0071
Nitrat	50 mg/l	2,812	2,894	2,971
Klorid	250 mg/l	12,13	15,07	18,84
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,831	0,984
pH	6,5-9,5	6,85	7,10	7,24
Elektrovodljivost	µS/cm	426	436	448
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,7	24,6	25,6
Mutnoca	4 o NTU	0,467	0,651	1,010
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,19	14,89	17,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	193	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	10,82	11,48
TOC	mg/l	0,6014	0,6819	0,7715
Ukupni N	mg/l	0,5554	0,5730	0,5879



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BLATINE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0117	0,0463	0,1426
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0051	0,0062	0,0088
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,643	2,893	3,117
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,41	18,55	23,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,709	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,95	7,13	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	428	437	451
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,3	25,1	26,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,571	0,658	0,775
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,61	15,07	17,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	194	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,84	11,42
TOC	mg/l	0,6401	0,7480	0,8699
Ukupni N	mg/l	0,5743	0,6005	0,6339



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**PODSTRANA G.**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0151	0,0151	0,0151
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0057	0,0057
Nitrat	<b>50</b> mg/l	5,839	5,839	5,839
Klorid	<b>250</b> mg/l	17,05	17,05	17,05
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,023	1,023	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,20	7,20	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	340	340	340
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,2	24,2	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,419	0,419	0,419
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,76	6,76	6,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	146	146	146
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,18	8,18	8,18
TOC	mg/l	0,0000	#DIV/0!	0,0000
Ukupni N	mg/l	0,0000	#DIV/0!	0,0000



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0143	0,0143	0,0143
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0054	0,0054	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,910	2,910	2,910
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,33	13,33	13,33
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,837	0,837	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,80	6,80	6,80
Elektrovodljivost	μS/cm	435	435	435
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,7	24,7	24,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,558	0,558	0,558
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,43	14,43	14,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	182	182
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,19	10,19
TOC	mg/l	0,0000	#DIV/0!	0,0000
Ukupni N	mg/l	0,0000	#DIV/0!	0,0000



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**BRODARICA**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0106	0,0176
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0051	0,0055
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,752	2,812	2,910
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,46	15,21	18,81
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,511	0,860	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,86	7,02	7,26
Elektrovodljivost	μS/cm	419	434	447
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	24,5	25,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,551	0,632	0,696
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,90	14,53	17,63
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	189	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,56	11,54
TOC	mg/l	0,6437	0,7359	0,8504
Ukupni N	mg/l	0,5406	0,5697	0,6102



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SUĆIDAR</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0063	0,0085	0,0104
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0049	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,735	2,774	2,840
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,03	14,95	18,81
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,783	0,904	0,984
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,97	7,12	7,19
Elektrovodljivost	μS/cm	426	436	452
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,3	23,6	24,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,508	0,582	0,669
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,40	15,02	18,10
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	186	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,43	11,26
TOC	mg/l	0,6716	0,7123	0,7814
Ukupni N	mg/l	0,5613	0,5725	0,5857



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LOVRET</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0032	0,0054	0,0073
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0043	0,0048	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,770	2,794	2,840
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,21	14,76	18,10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,865	1,131
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	6,97	7,07
Elektrovodljivost	μS/cm	433	442	451
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,3	23,0	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,519	0,586	0,718
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,23	14,93	18,01
Ukupna tvrdoća	mg/l	168	184	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,41	10,32	11,14
TOC	mg/l	0,6195	0,7959	1,0990
Ukupni N	mg/l	0,5606	0,5688	0,5832



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PLOKITE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0090	0,0116	0,0141
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0057	0,0058
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,728	2,800	2,872
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,03	15,15	17,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,868	0,903	0,937
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,70	6,78	6,85
Elektrovodljivost	μS/cm	430	443	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	24,0	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,554	0,565	0,575
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,78	13,39	14,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	177	193	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,91	10,78	11,65
TOC	mg/l	0,8322	0,8322	0,8322
Ukupni N	mg/l	0,6087	0,6087	0,6087





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	SKALICE
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0130	0,0131	0,0131
Nitrit	0,5 mg/l	0,0055	0,0058	0,0060
Nitrat	50 mg/l	2,783	2,847	2,910
Klorid	250 mg/l	13,16	15,16	17,15
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,844	0,930	1,015
pH	6,5-9,5	6,91	7,10	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	423	435	446
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	23,9	24,0
Mutnoca	4 o NTU	0,449	0,517	0,584
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	12,85	14,00	15,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	193	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	10,78	11,59
TOC	mg/l	0,6233	0,6233	0,6233
Ukupni N	mg/l	0,5753	0,5753	0,5753



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>TRSTENIKE</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0086	0,0110	0,0154
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0048	0,0053	0,0058
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,749	2,799	2,886
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,22	15,02	18,99
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,744	0,811	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,82	7,07	7,49
Elektrovodljivost	μS/cm	420	434	452
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,7	24,2	24,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,564	0,668	0,740
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,38	14,97	17,99
Ukupna tvrdoća	mg/l	167	185	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,35	10,36	11,31
TOC	mg/l	0,5338	0,6088	0,6926
Ukupni N	mg/l	0,5644	0,5847	0,5971



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KRIŽINE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0143	0,0152	0,0160
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0061	0,0073	0,0085
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,786	2,856	2,925
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,08	15,05	17,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,883	0,949	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,08	7,21
Elektrovodljivost	μS/cm	429	435	441
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,2	24,6	25,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,539	0,619	0,698
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,81	14,34	15,87
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	192	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	10,72	11,48
TOC	mg/l	0,6019	0,6019	0,6019
Ukupni N	mg/l	0,5764	0,5764	0,5764



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ZENTA</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0149	0,0482
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0057	0,0073
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,679	2,767	2,879
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,32	15,50	19,58
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,739	1,038
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,68	6,79	6,91
Elektrovodljivost	μS/cm	422	431	440
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,9	23,9	24,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,621	0,713	0,826
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,61	14,66	17,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	167	186	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,35	10,40	11,54
TOC	mg/l	0,7403	0,8195	0,8753
Ukupni N	mg/l	0,5536	0,5660	0,5790



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KAMEN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0027	0,0063	0,0164
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0064	0,0104
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,644	2,750	2,864
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,22	15,18	19,19
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,762	0,914
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,82	7,07	7,19
Elektrovodljivost	μS/cm	423	437	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,7	23,9	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,615	0,673	0,776
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,73	14,60	17,20
Ukupna tvrdoća	mg/l	167	186	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,35	10,43	11,54
TOC	mg/l	0,6142	0,6644	0,7070
Ukupni N	mg/l	0,5694	0,5733	0,5801



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BOL</b>
---------------------------	------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0025	0,0074	0,0120
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0056	0,0067
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,615	2,803	3,014
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,22	15,34	19,50
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,472	0,722	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,78	6,93	7,21
Elektrovodljivost	μS/cm	421	438	454
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,9	23,2	23,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,540	0,655	0,738
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,91	14,72	17,09
Ukupna tvrdoća	mg/l	166	185	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,30	10,38	11,59
TOC	mg/l	0,5435	0,6092	0,6496
Ukupni N	mg/l	0,5570	0,5822	0,6060



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0028	0,0102	0,0214
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0057	0,0067
Nitrat	50 mg/l	2,698	2,862	3,112
Klorid	250 mg/l	12,23	15,33	19,41
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,843	0,945
pH	6,5-9,5	6,81	7,04	7,24
Elektrovodljivost	µS/cm	419	434	450
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	24,0	24,5
Mutnoca	4 o NTU	0,499	0,584	0,682
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	12,97	14,81	17,15
Ukupna tvrdoća	mg/l	167	185	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,35	10,38	11,54
TOC	mg/l	0,5356	0,6293	0,7285
Ukupni N	mg/l	0,5719	0,5833	0,6012



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VISOKA</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0043	0,0075	0,0114
Nitrit	0,5 mg/l	0,0047	0,0059	0,0079
Nitrat	50 mg/l	2,568	2,709	2,843
Klorid	250 mg/l	12,17	15,22	19,24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,877	1,402
pH	6,5-9,5	6,81	7,03	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	419	433	445
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,2	23,7	24,1
Mutnoca	4 o NTU	0,557	0,727	0,946
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	12,88	14,67	17,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	168	186	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,41	10,40	11,26
TOC	mg/l	0,6240	0,6918	0,7804
Ukupni N	mg/l	0,5746	0,5834	0,5955





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	11	34
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0049	0,0079	0,0113
Nitrit	0,5 mg/l	0,0049	0,0061	0,0077
Nitrat	50 mg/l	2,617	2,743	2,817
Klorid	250 mg/l	12,14	15,18	19,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,834	0,930
pH	6,5-9,5	6,84	7,01	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	424	434	451
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	24,2	24,6
Mutnoca	4 o NTU	0,532	0,795	0,973
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,30	0,33
Sulfati	250 mg/l	12,87	14,76	17,91
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	207	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	11,59	16,63
TOC	mg/l	0,5850	0,6598	0,8200
Ukupni N	mg/l	0,5565	0,5804	0,5973



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0073	0,0137
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0049	0,0061	0,0083
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,601	2,735	2,876
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,06	15,04	18,98
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,838	1,046
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,98	7,18	7,37
Elektrovodljivost	μS/cm	421	437	462
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,9	23,4	24,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,494	0,863	1,240
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,96	14,63	17,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	167	185	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,35	10,37	11,48
TOC	mg/l	0,5643	0,6071	0,6482
Ukupni N	mg/l	0,5654	0,5733	0,5862



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SPINUT</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0024	0,0029	0,0034
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0055	0,0063
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,776	2,808	2,840
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,80	13,63	15,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,899	1,100
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,84	6,92	7,00
Elektrovodljivost	μS/cm	426	428	429
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,9	24,1	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,508	0,657	0,806
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,54	13,78	14,01
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	187	190
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,44	10,64
TOC	mg/l	0,5647	0,6511	0,7375
Ukupni N	mg/l	0,5727	0,5783	0,5839



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0132	0,0170	0,0207
Nitrit	0,5 mg/l	0,0057	0,0058	0,0058
Nitrat	50 mg/l	2,844	2,882	2,919
Klorid	250 mg/l	13,16	15,06	16,95
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,698	0,713
pH	6,5-9,5	7,13	7,43	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	425	434	442
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,8	25,4
Mutnoca	4 o NTU	0,550	0,652	0,754
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,15	14,34	15,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	176	191	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,86	10,67	11,48
TOC	mg/l	0,6673	0,6673	0,6673
Ukupni N	mg/l	0,5722	0,5722	0,5722



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOBREČ</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0026	0,0088	0,0223
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0057	0,0065
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,672	2,775	2,859
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,34	14,28	16,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,827	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	7,02	7,14
Elektrovodljivost	μS/cm	424	433	443
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,7	24,6	25,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,591	0,735	0,879
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,34	14,08	15,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	174	189	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,74	10,57	11,54
TOC	mg/l	0,5744	0,6539	0,7262
Ukupni N	mg/l	0,5639	0,5757	0,5830



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA
--------------------	----------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0040	0,0102	0,0163
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0060	0,0072
Nitrat	50 mg/l	2,686	2,768	2,849
Klorid	250 mg/l	11,96	13,46	14,95
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,968	1,050	1,131
pH	6,5-9,5	6,96	7,03	7,10
Elektrovodljivost	µS/cm	433	434	434
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,6	24,2	24,7
Mutnoca	4 o NTU	0,388	0,512	0,635
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,75	13,89	14,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	185	188
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,36	10,53
TOC	mg/l	0,6235	0,6516	0,6797
Ukupni N	mg/l	0,5627	0,5678	0,5729



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja

NESLANOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0037	0,0137	0,0237
Nitrit	0,5 mg/l	0,0052	0,0058	0,0064
Nitrat	50 mg/l	2,759	2,802	2,844
Klorid	250 mg/l	13,08	15,17	17,25
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,891	1,092
pH	6,5-9,5	6,84	7,00	7,15
Elektrovodljivost	µS/cm	419	432	445
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,4	23,5	23,5
Mutnoca	4 o NTU	0,660	0,693	0,726
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,50	14,66	15,82
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	186	200
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	10,39	11,20
TOC	mg/l	0,7135	0,7135	0,7135
Ukupni N	mg/l	0,5758	0,5758	0,5758



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>RAVNE NJIVE</b>			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0050	0,0050
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0071	0,0071	0,0071
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,870	2,870	2,870
Klorid	<b>250</b> mg/l	14,64	14,64	14,64
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,023	1,023	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,29	7,29	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	428	428	428
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	22,4	22,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,587	0,587	0,587
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,62	13,62	13,62
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	180	180
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,08	10,08
TOC	mg/l	0,6236	0,6236	0,6236
Ukupni N	mg/l	0,5819	0,5819	0,5819





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**MERTOJAK**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0261	0,0669
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0065	0,0074
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,697	2,794	2,896
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,32	14,45	16,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,881	1,069
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,88	6,99	7,17
Elektrovodljivost	μS/cm	423	440	465
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,8	24,2	25,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,505	0,694	1,050
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,31	14,13	15,68
Ukupna tvrdoća	mg/l	175	188	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,80	10,51	11,42
TOC	mg/l	0,5608	0,6218	0,6810
Ukupni N	mg/l	0,5666	0,5727	0,5799



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Mjesto uzorkovanja

PAZDIGRAD

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0155	0,0232	0,0308
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0063	0,0069	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,690	2,782	2,873
Klorid	<b>250</b> mg/l	13,20	15,40	17,59
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,891	1,092
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,12	7,41	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	417	433	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	25,8	26,2	26,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,538	0,640	0,742
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,94	14,49	16,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	174	189	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,74	10,58	11,42
TOC	mg/l	0,6522	0,6522	0,6522
Ukupni N	mg/l	0,5882	0,5882	0,5882