



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.08.2022. - 31.08.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUGOPOLJE</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0082	0,0082	0,0082
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0005	0,0005
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,648	1,648	1,648
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,35	4,35	4,35
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,658	0,658
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,24	8,24	8,24
Elektrovodljivost	μS/cm	341	341	341
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	24,6	24,6	24,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,362	0,362	0,362
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,51	21,51	21,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	209	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	11,70	11,70
TOC	mg/l	1,3950	1,3950	1,3950
Ukupni N	mg/l	0,3633	0,3633	0,3633



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2022. - 31.08.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUGOBABE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0069	0,0069	0,0069
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0015	0,0015	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,633	1,633	1,633
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,42	4,42	4,42
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,449	0,449	0,449
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,58	7,58	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	344	344	344
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	26,0	26,0	26,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,369	0,369	0,369
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,11	21,11	21,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	212	212	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,87	11,87	11,87
TOC	mg/l	0,7741	0,7741	0,7741
Ukupni N	mg/l	0,3230	0,3230	0,3230



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2022. - 31.08.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KONJSKO</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0088	0,0088	0,0088
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0014	0,0014
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,649	1,649	1,649
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,28	4,28	4,28
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,759	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,13	8,13	8,13
Elektrovodljivost	μS/cm	376	376	376
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	25,9	25,9	25,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,401	0,401	0,401
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,23	21,23	21,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	215	215
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,04	12,04	12,04
TOC	mg/l	1,0510	1,0510	1,0510
Ukupni N	mg/l	0,3229	0,3229	0,3229



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2022. - 31.08.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PRUGOVO</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0112	0,0112	0,0112
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0005	0,0005
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,407	1,407	1,407
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,37	4,37	4,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,589	0,589
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,78	7,78	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	340	340	340
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	26,1	26,1	26,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,879	0,879	0,879
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,94	20,94	20,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	209	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	11,70	11,70
TOC	mg/l	1,0250	1,0250	1,0250
Ukupni N	mg/l	0,3074	0,3074	0,3074



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2022. - 31.08.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>NEORIĆ</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0109	0,0109	0,0109
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,641	1,641	1,641
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,38	4,38	4,38
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,596	0,596
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,04	8,04	8,04
Elektrovodljivost	μS/cm	343	343	343
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	26,3	26,3	26,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,478	0,478	0,478
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,19	21,19	21,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	213	213	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,93	11,93	11,93
TOC	mg/l	0,9017	0,9017	0,9017
Ukupni N	mg/l	0,3250	0,3250	0,3250



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.08.2022. - 31.08.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LEČEVICA</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0079	0,0079	0,0079
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0016	0,0016	0,0016
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,660	1,660	1,660
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,21	21,21	21,21
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,620	0,620
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,12	8,12	8,12
Elektrovodljivost	μS/cm	342	342	342
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	25,8	25,8	25,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,352	0,352	0,352
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,08	21,08	21,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	212	212	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,87	11,87	11,87
TOC	mg/l	1,0100	1,0100	1,0100
Ukupni N	mg/l	0,3223	0,3223	0,3223