



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2022. - 30.06.2022.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	6	39	200
Broj kolonija na 36 °C	0	20	50
E. coli	0	8	60
Ukupni koliformi	0	102	520
Enterokoki	0	4	20
Clostridium perfringens	0	1	8
Pseudomonas aeruginosa	0	1	7
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0137	0,0074	0,0155
Nitrit	0,0000	0,0027	0,0063
Nitrat	2,984	1,478	1,905
Klorid	19,69	17,34	25,44
Utrošak KMnO ₄	0,558	5,641	6,711
pH	7,71	7,68	8,72
Elektrovodljivost	415	452	478
Temperatura	13,1	13,1	13,1
Mutnoca	0,413	1,041	4,040
Sulfati	10,83	15,07	17,74
Ukupna tvrdoća	246	256	270
Ukupna tvrdoća	13,78	14,32	15,12
TOC	1,098	1,2378	1,6230
Ukupni N	0,5399	0,5334	0,5661