



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2022. - 30.06.2022.

Mjesto uzorkovanja

KANAL "K. ŠTAFILIĆ"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	170	170	170
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	45	45	45
E. coli	0 broj/100 ml	33	33	33
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	36	36	36
Enterokoki	0 broj/100 ml	13	13	13
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	36	36	36
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0296	0,0296	0,0296
Nitrit	0,5 mg/l	0,0050	0,0050	0,0050
Nitrat	50 mg/l	13,550	13,550	13,550
Klorid	250 mg/l	11,32	11,32	11,32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,123	1,123	1,123
pH	6,5-9,5	7,14	7,14	7,14
Elektrovodljivost	μS/cm	643	643	643
Temperatura	o C	23,0	23,0	23,0
Mutnoća	4 o NTU	0,415	0,415	0,415
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	25,32	25,32	25,32
Ukupna tvrdoća	mg/l	344,00	344,00	344,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	19,26	19,26	19,26
TOC	mg/l	1,709	1,709	1,709
Ukupni N	mg/l	3,4070	3,4070	3,4070



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2022. - 30.06.2022.

Mjesto uzorkovanja

KANAL "K. SUĆURAC"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0137	0,0137	0,0137
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,984	2,984	2,984
Klorid	250 mg/l	19,69	19,69	19,69
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,558	0,558
pH	6,5-9,5	7,71	7,71	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	415	415	415
Temperatura	o C	22,7	22,7	22,7
Mutnoća	4 o NTU	0,413	0,413	0,413
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	10,83	10,83	10,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	246,00	246,00	246,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,78	13,78	13,78
TOC	mg/l	1,098	1,098	1,098
Ukupni N	mg/l	0,5399	0,5399	0,5399