



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja	Marina			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0021	0,0082
Nitrit	0,5 mg/l	0,0044	0,0076	0,0101
Nitrat	50 mg/l	1,100	1,670	2,364
Klorid	250 mg/l	155,89	164,08	170,79
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,697	0,757	0,813
pH	6,5-9,5	6,99	7,05	7,11
Elektrovodljivost	μS/cm	1107	1143	1182
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,8	17,8	18,9
Mutnoća	4 o NTU	0,423	0,472	0,534
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,26	0,34
Sulfati	250 mg/l	29,04	29,98	31,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	392	417	462
Ukupna tvrdoća	oNJ	21,95	23,37	25,87
TOC	mg/l	1,5630	1,6868	1,8060
Ukupni N	mg/l	0,3329	0,3710	0,4042



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vinišće			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0034	0,0037	0,0040
Nitrat	50 mg/l	2,718	2,879	3,040
Klorid	250 mg/l	9,31	13,12	16,93
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,674	0,705
pH	6,5-9,5	7,48	7,50	7,51
Elektrovodljivost	μS/cm	529	553	577
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,6	18,6	19,6
Mutnoća	4 o NTU	0,930	1,700	2,470
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	31,38	36,43	41,48
Ukupna tvrdoća	mg/l	169	233	296
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,63	13,10	16,58
TOC	mg/l	1,3120	1,4325	1,5530
Ukupni N	mg/l	0,4762	0,4892	0,5021