



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	6	20	43
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0043	0,0061	0,0072
Nitrat	50 mg/l	1,259	1,627	1,951
Klorid	250 mg/l	8,91	11,83	14,18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,920	1,464
pH	6,5-9,5	7,62	7,84	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	380	390	400
Temperatura*mjereno u lab.	o C	14,8	16,7	18,9
Mutnoća	4 o NTU	0,594	0,712	0,832
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	12,53	13,71	15,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	203	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,35	11,65
TOC	mg/l	1,3630	1,4763	1,5490
Ukupni N	mg/l	0,2667	0,3139	0,3516



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica
--------------------	-----------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	4	5	6
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	4	13
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0032
Nitrit	0,5 mg/l	0,0041	0,0065	0,0075
Nitrat	50 mg/l	1,457	1,879	2,081
Klorid	250 mg/l	11,08	16,36	23,25
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,744	1,205	2,247
pH	6,5-9,5	7,69	7,71	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	381	404	433
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,4	17,2	19,2
Mutnoća	4 o NTU	0,591	0,724	0,924
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,04	0,10
Sulfati	250 mg/l	13,17	15,81	19,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	202	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,28	11,54
TOC	mg/l	1,2370	1,3578	1,4680
Ukupni N	mg/l	0,2876	0,3285	0,3641



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja	Rogač			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	6	6	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0005	0,0005	0,0005
Nitrit	0,5 mg/l	0,0078	0,0078	0,0078
Nitrat	50 mg/l	1,935	1,935	1,935
Klorid	250 mg/l	24,76	24,76	24,76
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,705	0,705
pH	6,5-9,5	7,93	7,93	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	432	432	432
Temperatura*mjereno u lab.	o C	16,2	16,2	16,2
Mutnoća	4 o NTU	0,363	0,363	0,363
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	19,13	19,13	19,13
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	207	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	11,59	11,59
TOC	mg/l	1,3430	1,3430	1,3430
Ukupni N	mg/l	0,3400	0,3400	0,3400