



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2022. - 30.09.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SRINJINE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	2	2	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0218	0,0218	0,0218
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0088	0,0088	0,0088
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,862	0,862	0,862
Klorid	<b>250</b> mg/l	62,59	62,59	62,59
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,100	1,100	1,100
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,83	7,83	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	516	516	516
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,8	24,8	24,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,575	0,575	0,575
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	22,78	22,78	22,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	199	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,14	11,14
TOC	mg/l	1,5930	1,5930	1,5930
Ukupni N	mg/l	0,3528	0,3528	0,3528



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2022. - 30.09.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>FILIPOVIĆI</b>
---------------------------	-------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	9	9	9
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0211	0,0211	0,0211
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0113	0,0113	0,0113
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,094	1,094	1,094
Klorid	<b>250</b> mg/l	61,98	61,98	61,98
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,914	0,914	0,914
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,30	8,30	8,30
Elektrovodljivost	μS/cm	512	512	512
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,8	24,8	24,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,337	0,337	0,337
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	22,96	22,96	22,96
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	198	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,09	11,09	11,09
TOC	mg/l	1,1150	1,1150	1,1150
Ukupni N	mg/l	0,3143	0,3143	0,3143



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2022. - 30.09.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SITNO DONJE</b>
---------------------------	--------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0218	0,0218	0,0218
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0080	0,0080	0,0080
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,776	2,776	2,776
Klorid	<b>250</b> mg/l	31,09	31,09	31,09
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,782	0,782	0,782
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,52	7,52	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	471	471	471
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,9	24,9	24,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,275	0,275	0,275
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,28	0,28
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,08	15,08	15,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	227	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	12,71	12,71
TOC	mg/l	0,8824	0,8824	0,8824
Ukupni N	mg/l	0,4706	0,4706	0,4706



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2022. - 30.09.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**SITNO GORNJE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	181	181	181
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0235	0,0235	0,0235
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0139	0,0139	0,0139
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,153	1,153	1,153
Klorid	<b>250</b> mg/l	60,84	60,84	60,84
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,937	0,937	0,937
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,87	7,87	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	513	513	513
Temperatura*mjereno u lab.	o C	25,0	25,0	25,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,320	0,320	0,320
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	22,40	22,40	22,40
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	207	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	11,59	11,59
TOC	mg/l	1,4200	1,4200	1,4200
Ukupni N	mg/l	0,3031	0,3031	0,3031



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2022. - 30.09.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUBRAVA</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	259	259	259
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0182	0,0182	0,0182
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0115	0,0115	0,0115
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,867	0,867	0,867
Klorid	<b>250</b> mg/l	61,79	61,79	61,79
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,775	0,775	0,775
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,34	8,34	8,34
Elektrovodljivost	μS/cm	515	515	515
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,9	24,9	24,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,342	0,342	0,342
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	22,48	22,48	22,48
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	201	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,26	11,26
TOC	mg/l	1,4360	1,4360	1,4360
Ukupni N	mg/l	0,3164	0,3164	0,3164