



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2023. - 31.03.2023.

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| Mjesto uzorkovanja | SRINJINE | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Klorid | 250 mg/l | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 380 | 380 | 380 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Mutnoća | 4,00 o NTU | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Sulfati | 250 mg/l | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 189 | 189 | 189 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| TOC | mg/l | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2023. - 31.03.2023.

Mjesto uzorkovanja

FILIPOVIĆI

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 9 | 9 | 9 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| Klorid | 250 mg/l | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 380 | 380 | 380 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Mutnoća | 4,00 o NTU | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Sulfati | 250 mg/l | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 190 | 190 | 190 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,64 | 10,64 | 10,64 |
| TOC | mg/l | 0,8868 | 0,8868 | 0,8868 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2571 | 0,2571 | 0,2571 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2023. - 31.03.2023.

Mjesto uzorkovanja

SITNO DONJE

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,409 | 1,409 | 1,409 |
| Klorid | 250 mg/l | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| pH | 6,5-9,5 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 381 | 381 | 381 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Mutnoća | 4,00 o NTU | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 181 | 181 | 181 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
| TOC | mg/l | 0,6374 | 0,6374 | 0,6374 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2508 | 0,2508 | 0,2508 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2023. - 31.03.2023.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Mjesto uzorkovanja | SITNO GORNJE |
|---------------------------|---------------------|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| Klorid | 250 mg/l | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 353 | 353 | 353 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Mutnoća | 4,00 o NTU | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sulfati | 250 mg/l | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 191 | 191 | 191 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| TOC | mg/l | 0,9499 | 0,9499 | 0,9499 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2721 | 0,2721 | 0,2721 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2023. - 31.03.2023.

| | |
|---------------------------|----------------|
| Mjesto uzorkovanja | DUBRAVA |
|---------------------------|----------------|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 5 | 5 | 5 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| Klorid | 250 mg/l | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 384 | 384 | 384 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Mutnoća | 4,00 o NTU | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Sulfati | 250 mg/l | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 189 | 189 | 189 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| TOC | mg/l | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2666 | 0,2666 | 0,2666 |