



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,025	0,028	0,035
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,765	2,127	2,733
Klorid	<b>250</b> mg/l	35	39	44
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,767	2,077	2,805
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,32	7,63	8,02
Elektrovodljivost	μS/cm	404	417	425
Temperatura	o C	21,8	26,1	28,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,43	0,57	0,68
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,8	17,1	18,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,024	0,030	0,043
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,731	1,875	1,980
Klorid	<b>250</b> mg/l	36	38	40
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,790	1,811	2,487
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,38	8,09
Elektrovodljivost	μS/cm	409	427	440
Temperatura	o C	21,7	25,8	28,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,26	1,35	2,51
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,4	16,5	17,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Rogač</b>		
---------------------------	--------------	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml			
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml			
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml			
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml			
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml			
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml			
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml			
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l			
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l			
Nitrat	<b>50</b> mg/l			
Klorid	<b>250</b> mg/l			
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>			
pH	<b>6,5-9,5</b>			
Elektrovodljivost	μS/cm			
Temperatura	o C			
Mutnoca	<b>4</b> o NTU			
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L			
Sulfati	<b>250</b> mg/l			