



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	8
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,025	0,030	0,035
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	3,229	3,559	3,702
Klorid	250 mg/l	16	17	18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,852	1,025	1,278
pH	6,5-9,5	7,53 kn	7,59 kn	7,64 kn
Elektrovodljivost	μS/cm	388	396	413
Temperatura	o C	17,5	18,3	18,9
Mutnoca	4 o NTU	1,08 kn	1,21 kn	1,41 kn
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Sulfati	250 mg/l	14,7	16,9	20,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	6
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,020	0,027	0,034
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	3,476	3,625	3,850
Klorid	250 mg/l	16	17	18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,790	0,924	1,085
pH	6,5-9,5	7,53 kn	7,57 kn	7,61 kn
Elektrovodljivost	μS/cm	388	404	428
Temperatura	o C	17,5	18,1	19,1
Mutnoca	4 o NTU	0,99 kn	1,21 kn	1,46 kn
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Sulfati	250 mg/l	14,3	17,3	20,4