



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,016	0,028	0,039
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,751	3,066	3,333
Klorid	250 mg/l	12	16	19
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,994	1,472
pH	6,5-9,5	7,49	7,55	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	362	377	398
Temperatura	o C	17,3	18,2	18,9
Mutnoca	4 o NTU	1,38	1,90	2,30
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	11,7	13,7	16,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,017	0,022	0,029
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,908	3,104	3,208
Klorid	250 mg/l	14	17	22
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,813	0,897	1,015
pH	6,5-9,5	7,55	7,58	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	344	377	390
Temperatura	o C	16,0	17,8	19,3
Mutnoca	4 o NTU	0,93	1,21	1,58
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	12,8	16,1	18,7