



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750

LIJEVA

DESNA

26.08.18./8 h 55 min

26.08.18./9 h 05 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,029	0,029
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,962	2,904
Klorid	250 mg/l	27	27
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,761	0,542
pH	6,5-9,5	7,50	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	463	459
Temperatura	25 o C	21,4	21,0
Mutnoća	4 o NTU	0,567	0,628
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	18,8	18,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

26.08.18/8h40 min

26.08.18/ 8 h 30 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,034	0,029
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,765	1,731
Klorid	250 mg/l	28	28
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,759	0,612
pH	6,5-9,5	6,58	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	460	461
Temperatura	25 o C	21,4	21,6
Mutnoća	4 o NTU	0,764	0,399
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	19,2	18,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

26.08.18/8 h 00 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	/
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	/
E. coli	0 broj / 100 ml	0	/
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	/
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	/
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	/
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	/

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,027	/
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	/
Nitrat	50 mg/l	2,997	/
Klorid	250 mg/l	18	/
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,023	/
pH	6,5-9,5	6,68	/
Elektrovodljivost	μS/cm	385	/
Temperatura	25 o C	23,6	/
Mutnoća	4 o NTU	0,306	/
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,09	/
Sulfati	250 mg/l	9,6	/