



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3
 KOMORA
 Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750
 LIJEVA
 21.05.2019 / 8:45
 DESNA
 21.05.2019 / 8:35

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0147	0,0082
Nitrit	0,5 mg/l	0,0034	0,0026
Nitrat	50 mg/l	1,805	1,890
Klorid	250 mg/l	5,70	5,77
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,721	0,899
pH	6,5-9,5	7,67	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	386	381
Temperatura	25 o C	20,9	21,1
Mutnoca	4 o NTU	1,010	1,03
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,24	0,24
Sulfati	250 mg/l	5,01	4,96



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

21.05.2019 / 9:15

21.05.2019 / 9:25

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0094	0,0084
Nitrit	0,5 mg/l	0,0025	0,0026
Nitrat	50 mg/l	2,124	2,028
Klorid	250 mg/l	5,63	5,88
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,054	0,891
pH	6,5-9,5	7,72	7,69
Elektrovodljivost	μ S/cm	384	381
Temperatura	25 o C	21,4	21,1
Mutnoca	4 o NTU	0,909	1,020
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	5,07	5,10



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

21.05.2019 / 9:55

21.05.2019 /9:45

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	3	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0077	0,0151
Nitrit	0,5 mg/l	0,0027	0,0026
Nitrat	50 mg/l	1,908	1,928
Klorid	250 mg/l	5,77	5,80
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,860	0,721
pH	6,5-9,5	7,64	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	386	384
Temperatura	25 o C	21,3	21,1
Mutnoca	4 o NTU	1,080	0,932
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	4,88	4,98