



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750

LIJEVA

DESNA

21.03.2018./9 h 50 min 21.03.2018./9h 45 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,017	0,019
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,670	2,701
Klorid	250 mg/l	14	12
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,883	0,914
pH	6,5-9,5	6,94	7,27
Elektrovodljivost	μS/cm	367	380
Temperatura	25 o C	17,9	17,1
Mutnoća	4 o NTU	1,92	2,18
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,28	0,28
Sulfati	250 mg/l	3,5	3,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

21.03.2018./9h 25min 21.03.2018./9h 15 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,027	0,017
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,576	2,940
Klorid	250 mg/l	12	12
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,984	0,953
pH	6,5-9,5	7,2	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	369	373
Temperatura	25 o C	17,5	16,8
Mutnoća	4 o NTU	2,64	2,09
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,24	0,24
Sulfati	250 mg/l	3,7	3,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

13.03.2018./8h 45 min 21.03.2018./9h 00 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,020	0,016
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,885	2,712
Klorid	250 mg/l	12	12
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,605	1,038
pH	6,5-9,5	6,98	6,94
Elektrovodljivost	μS/cm	363	369
Temperatura	25 o C	19,2	17,9
Mutnoća	4 o NTU	2,89	2,66
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,25	0,22
Sulfati	250 mg/l	3,3	3,4