



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m3 KOMORA Datum/mjesec /vrijeme		FILIPOVIĆI 200	SRINJINE 200
	MDK N.N. (125/17)		
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0141	0,0081
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0048	0,0048
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,045	1,023
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,93	7,16
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,875	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,19	8,22
Elektrovodljivost	μS/cm	350	355
Temperatura	<b>25</b> o C	23,2	23,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,676	0,963
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,28	0,18
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,94	13,87