



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum /vrijeme

Koprivno 2 x200

LIJEVA

DESNA

11.05.18 /8.35 h

11.05.18 / 8.30 h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	10
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,028	0,029
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,672	1,680
Klorid	250 mg/l	11	10
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,620
pH	6,5-9,5	7,04	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	328	328
Temperatura	o C	24,1	23,2
Mutnoća	4 o NTU	1,10	0,898
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	19,1	18,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum /vrijeme

Krivi Dolac 2 x500

LIJEVA

DESNA

11.05.18 / 10.20 h

11.05.18 / 10.15 h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	17	19
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,029	0,019
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,807	1,718
Klorid	250 mg/l	10	10
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,782	0,790
pH	6,5-9,5	7,46	7,23
Elektrovodljivost	μS/cm	327	327
Temperatura	o C	22,3	24,3
Mutnoća	4 o NTU	1,15	1,18
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,18
Sulfati	250 mg/l	18,3	19,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum /vrijeme

Bidnići 2 x100

LIJEVA

DESNA

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,024
Nitrit	0,5 mg/l	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,789
Klorid	250 mg/l	12
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705
pH	6,5-9,5	7,06
Elektrovodljivost	μS/cm	336
Temperatura	o C	22,8
Mutnoća	4 o NTU	0,837
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35
Sulfati	250 mg/l	18,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum /vrijeme

Gizdovac 2 x250

LIJEVA

DESNA

18.05.18 /9.10 h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,035	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,772	1,675
Klorid	250 mg/l	11	12
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,883	0,759
pH	6,5-9,5	7,17	7,17
Elektrovodljivost	μS/cm	328	329
Temperatura	o C	20,7	21,8
Mutnoća	4 o NTU	1,62	0,848
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,4
Sulfati	250 mg/l	16,7	17,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum /vrijeme

Vučipolje 2 x250

LIJEVA

DESNA

11.05.18 /9.15 h

11.05.18 /9.20 h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,024	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,741	2,077
Klorid	250 mg/l	10	9
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,542
pH	6,5-9,5	7,32	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	328	329
Temperatura	o C	23,5	24,0
Mutnoća	4 o NTU	0,958	1,1
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,14	0,26
Sulfati	250 mg/l	19,6	19,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum /vrijeme

Žižići 2 x200

LIJEVA

DESNA

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,029	0,026
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,860	1,765
Klorid	250 mg/l	12	12
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,744	0,852
pH	6,5-9,5	8,04	8,00
Elektrovodljivost	μS/cm	322	330
Temperatura	o C	21,7	23,1
Mutnoća	4 o NTU	1,43	1,16
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,2
Sulfati	250 mg/l	16,3	18,5