



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,006	0,010	0,012
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,092	0,348
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,117	2,349	2,439
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	8
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,628	0,819	1,286
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,15	7,21	7,30
Elektrovodljivost	μS/cm	399	406	412
Temperatura	o C	18,3	18,8	19,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,53	0,99	1,60
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	5,5	6,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,004	0,012	0,050
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,008	0,022
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,022	2,406	2,789
Klorid	<b>250</b> mg/l	3	6	9
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,666	0,831	1,286
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,24	7,56	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	389	405	413
Temperatura	o C	16,9	18,4	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,52	1,01	2,48
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,32	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,1	6,0	9,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,003	0,009	0,014
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,008	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,046	2,319	2,651
Klorid	<b>250</b> mg/l	3	6	7
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,778	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,48	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	389	407	416
Temperatura	o C	17,3	18,1	19,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,60	1,12	2,01
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	6,2	8,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,008	0,009	0,010
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,014	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,260	2,430	2,658
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	8
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,736	0,813	0,891
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,20	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	397	403	411
Temperatura	o C	17,5	18,4	18,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,60	1,38	2,23
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	5,9	7,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,021	0,040
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,018	0,032
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,012	2,207	2,427
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	7
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,806	0,927	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,41	7,73	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	389	399	405
Temperatura	o C	17,9	18,8	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,68	1,81	2,66
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	5,6	6,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,007	0,014	0,023
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,009	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,033	2,288	2,577
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	8
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,654	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,17	7,43	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	394	405	412
Temperatura	o C	18,0	18,7	20,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,70	1,27	2,23
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,45	0,47	0,50
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,5	5,8	6,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,006	0,016	0,043
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,010	0,027
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,036	2,420	2,818
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	8
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,628	0,760	1,255
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,15	7,60	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	380	400	409
Temperatura	o C	18,2	18,8	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,62	1,36	2,03
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,36	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,4	5,5	6,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosijek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,008	0,009	0,011
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,005	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,158	2,376	2,594
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	8
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,574	0,860	1,247
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,12	7,59	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	399	407	416
Temperatura	o C	18,5	19,3	21,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,49	0,83	1,27
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,42	0,50
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,5	5,8	8,0





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,009	0,032	0,089
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,006	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,114	2,343	2,573
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,796	0,868
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,19	7,47	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	403	408	412
Temperatura	o C	17,5	18,6	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,52	0,91	1,51
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,38	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,7	5,8	7,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,007	0,019	0,034
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,005	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,168	2,388	2,552
Klorid	<b>250</b> mg/l	4	6	9
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,728	0,930
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,19	7,66	8,18
Elektrovodljivost	μS/cm	408	410	414
Temperatura	o C	17,6	18,5	19,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,75	0,97	1,28
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,8	6,1	7,6