



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

Mjesto uzorkovanja	Srinjine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0170	0,0243	0,0315
Nitrit	0,5 mg/l	0,0025	0,0032	0,0038
Nitrat	50 mg/l	1,161	1,260	1,359
Klorid	250 mg/l	7	7	7
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,720	0,759	0,798
pH	6,5-9,5	7,69	7,96	8,23
Elektrovodljivost	μS/cm	377	383	388
Temperatura	o C	22,0	22,9	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,56	0,65	0,75
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,27	0,29	0,30
Sulfati	250 mg/l	8,9	11,5	14,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

Mjesto uzorkovanja	Filipovići			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0093	0,0102	0,0110
Nitrit	0,5 mg/l	0,0026	0,0034	0,0041
Nitrat	50 mg/l	1,145	1,262	1,379
Klorid	250 mg/l	7	7	7
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,751	0,798	0,844
pH	6,5-9,5	7,91	8,05	8,19
Elektrovodljivost	μS/cm	375	379	383
Temperatura	o C	22,0	22,9	23,8
Mutnoca	4 o NTU	0,50	0,57	0,64
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,13	0,16
Sulfati	250 mg/l	13,7	13,9	14,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dubrava			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0119	0,0119	0,0119
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0048	0,0048
Nitrat	50 mg/l	1,440	1,440	1,440
Klorid	250 mg/l	7	7	7
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,767	0,767	0,767
pH	6,5-9,5	8,22	8,22	8,22
Elektrovodljivost	μS/cm	380	380	380
Temperatura	o C	21,8	21,8	21,8
Mutnoca	4 o NTU	0,66	0,66	0,66
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	13,3	13,3	13,3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Donje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0048	0,0048	0,0048
Nitrit	0,5 mg/l	0,0026	0,0026	0,0026
Nitrat	50 mg/l	0,911	0,911	0,911
Klorid	250 mg/l	6	6	6
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,565	0,565
pH	6,5-9,5	7,73	7,73	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	387	387	387
Temperatura	o C	22,0	22,0	22,0
Mutnoca	4 o NTU	1,02	1,02	1,02
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,1	5,1	5,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Gornje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	2	2	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0082	0,0082	0,0082
Nitrit	0,5 mg/l	0,0052	0,0052	0,0052
Nitrat	50 mg/l	1,355	1,355	1,355
Klorid	250 mg/l	6	6	6
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,844	0,844	0,844
pH	6,5-9,5	8,20	8,20	8,20
Elektrovodljivost	μS/cm	378	378	378
Temperatura	o C	21,7	21,7	21,7
Mutnoca	4 o NTU	0,53	0,53	0,53
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	13,3	13,3	13,3