



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0007	0,0023
Nitrit	0,5 mg/l	0,0012	0,0023	0,0037
Nitrat	50 mg/l	2,169	2,480	2,978
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,701	0,868
pH	6,5-9,5	7,01	7,22	7,74
Elektrovodljivost	μS/cm	374	392	422
Temperatura	°C	16,8	18,5	19,7
Mutnoca	4 o NTU	0,62	1,00	1,33
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	4,8	6,3	8,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja		Lora		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0007	0,0026
Nitrit	0,5 mg/l	0,0015	0,0026	0,0036
Nitrat	50 mg/l	1,926	2,216	2,635
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,628	0,755	0,821
pH	6,5-9,5	7,60	7,63	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	376	395	426
Temperatura	°C	17,2	18,9	20,1
Mutnoca	4 o NTU	0,68	0,82	0,91
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,8	6,8	8,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Autobusni kolodvor			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	2	6
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0020
Nitrit	0,5 mg/l	0,0004	0,0020	0,0047
Nitrat	50 mg/l	1,864	2,125	2,531
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,763	0,813
pH	6,5-9,5	6,77	7,39	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	380	394	414
Temperatura	°C	16,5	18,9	21,7
Mutnoca	4 o NTU	0,84	1,50	2,95
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,37	0,42
Sulfati	250 mg/l	5,1	7,1	12,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0037	0,0069
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0027	0,0048
Nitrat	50 mg/l	2,086	2,154	2,208
Klorid	250 mg/l	6	6	7
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,736	0,967
pH	6,5-9,5	6,91	7,41	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	383	388	396
Temperatura	°C	17,8	19,4	21,2
Mutnoca	4 o NTU	0,75	1,28	2,06
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	5,7	6,1	6,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana G.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0015	0,0022
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0027	0,0047
Nitrat	50 mg/l	4,948	5,488	5,776
Klorid	250 mg/l	15	15	15
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,767	0,822
pH	6,5-9,5	7,03	7,53	7,90
Elektrovodljivost	μS/cm	302	313	318
Temperatura	°C	18,1	19,6	21,3
Mutnoca	4 o NTU	0,43	0,51	0,66
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,19	0,20	0,21
Sulfati	250 mg/l	8,4	8,6	8,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Split"			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0021
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0017	0,0028
Nitrat	50 mg/l	1,758	2,050	2,257
Klorid	250 mg/l	6	7	8
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,697	0,848	1,054
pH	6,5-9,5	7,40	7,72	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	369	393	408
Temperatura	°C	18,3	19,8	21,3
Mutnoca	4 o NTU	0,75	0,98	1,33
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,0	8,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	3	9
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0031
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0026	0,0058
Nitrat	50 mg/l	1,804	2,051	2,277
Klorid	250 mg/l	6	7	8
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,720	0,790	0,899
pH	6,5-9,5	7,15	7,52	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	369	391	404
Temperatura	°C	18,0	19,4	20,5
Mutnoca	4 o NTU	1,03	1,38	1,80
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,1	8,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0059	0,0201
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0058	0,0201
Nitrat	50 mg/l	2,231	2,425	2,883
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,798	0,885	0,999
pH	6,5-9,5	7,18	7,54	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	382	394	415
Temperatura	°C	18,2	19,6	20,7
Mutnoca	4 o NTU	0,70	0,96	1,26
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	5,3	6,3	8,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0022
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0020	0,0043
Nitrat	50 mg/l	1,833	2,149	2,637
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,775	1,030
pH	6,5-9,5	6,95	7,23	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	375	397	425
Temperatura	°C	17,9	19,3	20,5
Mutnoca	4 o NTU	0,75	1,39	3,06
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,6	8,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja		Kamen		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0033
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0019	0,0034
Nitrat	50 mg/l	1,805	2,181	2,943
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,488	0,672	0,868
pH	6,5-9,5	7,03	7,51	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	376	399	424
Temperatura	°C	17,9	19,1	19,8
Mutnoca	4 o NTU	0,71	1,11	1,69
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,1	6,8	8,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja		Brda		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0014	0,0032
Nitrit	0,5 mg/l	0,0015	0,0023	0,0038
Nitrat	50 mg/l	1,830	2,231	2,711
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,738	0,775
pH	6,5-9,5	6,83	7,43	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	370	395	428
Temperatura	°C	18,2	19,5	19,9
Mutnoca	4 o NTU	0,55	1,01	1,47
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,2	8,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja		Spinut		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0016	0,0043
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0012	0,0021
Nitrat	50 mg/l	1,740	2,084	2,618
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,767	0,854	0,999
pH	6,5-9,5	6,81	7,44	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	384	399	422
Temperatura	°C	18,4	20,0	21,9
Mutnoca	4 o NTU	0,55	3,29	12,10
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	4,9	6,5	8,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0015	0,0044
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0020	0,0035
Nitrat	50 mg/l	1,800	2,177	2,639
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,744	0,961
pH	6,5-9,5	7,05	7,59	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	376	402	430
Temperatura	°C	18,6	19,7	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,51	0,94	1,41
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,1	6,5	8,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0012	0,0047
Nitrit	0,5 mg/l	0,0012	0,0017	0,0020
Nitrat	50 mg/l	2,019	2,425	2,950
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,781	0,906
pH	6,5-9,5	7,04	7,37	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	377	416	461
Temperatura	°C	19,0	19,7	20,1
Mutnoca	4 o NTU	0,52	1,08	1,48
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,1	6,9	9,4