



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja

KANAL "K ŠTAFILIĆ"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0087	0,0182	0,0290
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0008
Nitrat	50 mg/l	3,968	4,913	5,442
Klorid	250 mg/l	11	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,930	0,961	0,984
pH	6,5-9,5	7,09	7,64	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	439	448	459
Temperatura	o C	16,3	18,6	19,8
Mutnoca	4 o NTU	0,41	0,57	0,67
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,32
Sulfati	250 mg/l	7,9	10,4	13,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	KANAL "K SUĆURAC"
---------------------------	--------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0040	0,0193	0,0350
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrat	50 mg/l	2,785	3,281	3,647
Klorid	250 mg/l	10	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,759	0,935	1,054
pH	6,5-9,5	7,27	7,67	7,92
Elektrovodljivost	μS/cm	422	430	436
Temperatura	o C	16,2	18,6	19,8
Mutnoca	4 o NTU	0,48	0,63	0,73
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,40	0,42	0,44
Sulfati	250 mg/l	6,4	9,3	12,3