



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kanal "K. Štafilić"</b>			
---------------------------	----------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0142	0,0284
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0035	0,0060
Nitrat	<b>50</b> mg/l	7,020	8,547	10,074
Klorid	<b>250</b> mg/l	9	11	13
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,798	0,872	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,49	7,69	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	464	472	479
Temperatura	°C	13,9	15,2	16,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,65	0,73	0,81
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,23	0,28	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	10,7	11,5	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kanal "K. Sućurac"</b>			
---------------------------	---------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0056	0,0111
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0025	0,0042
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,030	2,144	2,258
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	7	8
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,624	0,751
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,81	7,89	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	381	387	393
Temperatura	°C	13,5	15,2	16,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,95	1,07	1,18
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,36	0,41	0,45
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,6	5,8	6,1