



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Brodogradilište "Trogir"</b>			
---------------------------	---------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0099	0,0119	0,0130
Nitrit	0,5 mg/l	0,0054	0,0057	0,0061
Nitrat	50 mg/l	2,756	2,801	2,834
Klorid	250 mg/l	12,95	14,31	15,93
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,692	0,860
pH	6,5-9,5	7,45	7,65	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	453	457	464
Temperatura	o C	22,7	23,7	25,2
Mutnoca	4 o NTU	0,790	0,883	0,937
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,20	16,89	17,75



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Slatine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0148	0,0150	0,0154
Nitrit	0,5 mg/l	0,0053	0,0056	0,0059
Nitrat	50 mg/l	2,792	2,837	2,863
Klorid	250 mg/l	12,78	14,10	15,94
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,736	0,837
pH	6,5-9,5	7,55	7,66	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	447	451	458
Temperatura	o C	23,1	23,8	24,7
Mutnoca	4 o NTU	0,838	0,891	0,918
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	15,88	16,56	17,53



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Okrug			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0095	0,0143	0,0167
Nitrit	0,5 mg/l	0,0039	0,0050	0,0059
Nitrat	50 mg/l	2,733	2,786	2,859
Klorid	250 mg/l	12,69	14,72	16,55
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,806	0,953
pH	6,5-9,5	7,57	7,72	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	449	461	472
Temperatura	o C	23,1	23,1	23,2
Mutnoca	4 o NTU	0,833	0,895	0,952
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,33	16,83	18,09



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Medena			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0080	0,0135	0,0181
Nitrit	0,5 mg/l	0,0051	0,0058	0,0065
Nitrat	50 mg/l	2,741	2,831	2,958
Klorid	250 mg/l	12,58	14,15	17,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,773	0,968
pH	6,5-9,5	7,47	7,56	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	445	458	470
Temperatura	o C	23,0	23,4	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,779	0,876	1,020
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	15,05	16,45	18,52