



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dugopolje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0096	0,0125	0,0141
Nitrit	0,5 mg/l	0,0056	0,0067	0,0079
Nitrat	50 mg/l	1,437	1,468	1,528
Klorid	250 mg/l	3,83	3,96	4,07
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,834	0,968
pH	6,5-9,5	7,85	7,93	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	345	380	446
Temperatura	o C	22,9	23,9	24,8
Mutnoca	4 o NTU	0,850	1,012	1,250
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,14	0,23	0,30
Sulfati	250 mg/l	20,94	21,72	22,38



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dugobabe			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0150	0,0150	0,0150
Nitrit	0,5 mg/l	0,0042	0,0042	0,0042
Nitrat	50 mg/l	1,429	1,429	1,429
Klorid	250 mg/l	4,08	4,08	4,08
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,635	0,635
pH	6,5-9,5	8,11	8,11	8,11
Elektrovodljivost	μS/cm	347	347	347
Temperatura	o C	24,2	24,2	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,956	0,956	0,956
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	21,65	21,65	21,65



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Konjsko			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0133	0,0195	0,0256
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0054	0,0061
Nitrat	50 mg/l	1,227	1,239	1,251
Klorid	250 mg/l	3,94	19,47	34,99
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,709	0,798
pH	6,5-9,5	7,79	7,80	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	341	345	348
Temperatura	o C	23,3	23,5	23,6
Mutnoca	4 o NTU	0,906	0,942	0,977
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,14	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	21,75	21,95	22,15



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Prugovo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0246	0,0246	0,0246
Nitrit	0,5 mg/l	0,0072	0,0072	0,0072
Nitrat	50 mg/l	1,353	1,353	1,353
Klorid	250 mg/l	4,15	4,15	4,15
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,798	0,798	0,798
pH	6,5-9,5	7,78	7,78	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	345	345	345
Temperatura	o C	23,8	23,8	23,8
Mutnoca	4 o NTU	0,998	0,998	0,998
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	22,82	22,82	22,82



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Neorić			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0248	0,0248	0,0248
Nitrit	0,5 mg/l	0,0162	0,0162	0,0162
Nitrat	50 mg/l	1,350	1,350	1,350
Klorid	250 mg/l	4,13	4,13	4,13
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,720	0,720	0,720
pH	6,5-9,5	7,88	7,88	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	349	349	349
Temperatura	o C	24,1	24,1	24,1
Mutnoca	4 o NTU	0,966	0,966	0,966
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	250 mg/l	22,55	22,55	22,55