



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0121	0,0286	0,0708
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0054	0,0106
Nitrat	50 mg/l	0,967	1,303	1,744
Klorid	250 mg/l	30,64	45,02	54,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,860	1,371
pH	6,5-9,5	7,81	7,91	8,12
Elektrovodljivost	μS/cm	437	478	517
Temperatura	o C	20,6	22,0	22,8
Mutnoca	4 o NTU	0,928	1,049	1,320
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,14	0,20
Sulfati	250 mg/l	18,90	20,41	22,35



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	3	10
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	14	43
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0132	0,0345	0,0521
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0058	0,0102
Nitrat	50 mg/l	0,974	1,481	2,098
Klorid	250 mg/l	31,37	41,89	52,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,779	0,860
pH	6,5-9,5	7,86	8,01	8,21
Elektrovodljivost	μS/cm	423	463	498
Temperatura	o C	20,2	22,0	22,9
Mutnoca	4 o NTU	0,822	0,946	1,000
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,04	0,10
Sulfati	250 mg/l	17,78	18,95	21,15