



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	0	45	70
Broj kolonija na 36 °C	1	21	50
E. coli	0	3	20
Ukupni koliformi	9	129	240
Enterokoki	2	9	20
Clostridium perfringens	0	0	2
Pseudomonas aeruginosa	0	35	60
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0027	0,0165	0,0270
Nitrit	0,0000	0,0011	0,0075
Nitrat	2,634	2,976	3,096
Klorid	23,49	29,39	35,00
Utrošak KMnO ₄	0,426	0,777	1,751
pH	7,65	7,85	8,19
Elektrovodljivost	474	487	507
Temperatura	13,7	13,8	13,9
Mutnoca	0,268	1,076	1,720
Sulfati	15,50	20,25	26,17