



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>JADRO (sirova voda)</b>		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	0	8	30
Broj kolonija na 36 °C	0	3	23
E. coli	0	1	5
Ukupni koliformi	0	35	140
Enterokoki	0	1	7
Clostridium perfringens	0	1	2
Pseudomonas aeruginosa	0	2	10
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	0,005	0,010	0,019
Nitrit	0,000	0,008	0,038
Nitrat	1,942	2,727	3,378
Klorid	2	7	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	0,543	0,774	0,976
pH	6,92	7,52	8,05
Elektrovodljivost	362	400	424
Temperatura	12,3	15,1	19,5
Mutnoca	0,65	1,0	1,61
Sulfati	4	5,3	7