



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0035	0,0083	0,0117
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0031
Nitrat	50 mg/l	2,219	2,411	2,727
Klorid	250 mg/l	6,40	14,87	31,10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,746	0,976
pH	6,5-9,5	7,18	7,28	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	399	440	509
Temperatura	o C	18,8	19,3	19,9
Mutnoca	4 o NTU	0,373	1,454	2,910
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,40	10,96	25,91



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0008	0,0088	0,0159
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0001	0,0004
Nitrat	50 mg/l	2,011	2,497	2,835
Klorid	250 mg/l	6,42	20,19	30,38
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,730	0,961
pH	6,5-9,5	7,38	7,64	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	389	461	513
Temperatura	o C	18,7	19,7	20,5
Mutnoca	4 o NTU	0,250	1,161	2,860
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,23	0,25	0,26
Sulfati	250 mg/l	2,96	17,46	29,92



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0036	0,0049	0,0072
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,059	2,460	2,691
Klorid	250 mg/l	6,37	21,66	30,94
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,772	0,984
pH	6,5-9,5	7,23	7,42	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	397	461	504
Temperatura	o C	17,9	18,9	19,6
Mutnoca	4 o NTU	0,281	0,947	1,900
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	2,96	17,71	26,12



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0027	0,0055	0,0085
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0010
Nitrat	50 mg/l	2,555	2,939	3,135
Klorid	250 mg/l	6,33	21,24	30,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,759	0,968
pH	6,5-9,5	7,25	7,51	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	403	461	505
Temperatura	o C	18,3	19,3	20,7
Mutnoca	4 o NTU	0,303	0,866	1,730
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,14	18,35	27,74



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja		Kućine		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0012	0,0041	0,0096
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0008
Nitrat	50 mg/l	2,183	2,806	3,126
Klorid	250 mg/l	6,39	21,30	30,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,790	0,968
pH	6,5-9,5	7,43	7,74	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	402	464	507
Temperatura	o C	18,1	19,1	20,0
Mutnoca	4 o NTU	0,320	0,967	1,990
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,02	17,89	26,80



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0018	0,0074	0,0157
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0005
Nitrat	50 mg/l	2,139	2,662	3,168
Klorid	250 mg/l	6,17	18,06	31,22
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,737	1,015
pH	6,5-9,5	7,14	7,33	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	388	450	507
Temperatura	o C	13,5	18,9	20,2
Mutnoca	4 o NTU	0,309	1,430	4,020
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,37	0,40	0,44
Sulfati	250 mg/l	3,14	14,66	27,60



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0024	0,0059	0,0114
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0001	0,0003
Nitrat	50 mg/l	2,119	2,513	2,727
Klorid	250 mg/l	6,39	18,16	30,72
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,759	0,868	0,953
pH	6,5-9,5	7,49	7,62	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	395	452	508
Temperatura	o C	18,2	19,0	20,2
Mutnoca	4 o NTU	0,308	1,460	4,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	3,16	14,44	26,74



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0026	0,0087	0,0162
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0001	0,0003
Nitrat	50 mg/l	2,207	2,583	3,154
Klorid	250 mg/l	6,26	14,83	31,05
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,715	0,790
pH	6,5-9,5	7,68	7,76	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	396	438	503
Temperatura	o C	19,5	19,6	19,8
Mutnoca	4 o NTU	0,299	1,933	4,300
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,38	0,40
Sulfati	250 mg/l	3,69	11,26	26,26



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0009	0,0049	0,0159
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0004
Nitrat	50 mg/l	1,977	2,308	2,835
Klorid	250 mg/l	6,40	13,92	30,38
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,806	0,826	0,961
pH	6,5-9,5	7,17	7,23	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	393	438	513
Temperatura	o C	18,3	19,0	20,5
Mutnoca	4 o NTU	0,273	2,001	2,860
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,34	0,33
Sulfati	250 mg/l	3,50	12,83	29,92



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0053	0,0049	0,0093
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,910	2,308	2,683
Klorid	250 mg/l	6,63	13,92	27,47
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,852	0,826	0,860
pH	6,5-9,5	7,22	7,23	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	410	438	506
Temperatura	o C	18,2	19,0	19,7
Mutnoca	4 o NTU	0,305	2,001	4,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,34	0,40
Sulfati	250 mg/l	3,35	12,83	30,60