



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Srinjine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,006	0,014	0,026
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,918	2,273	2,761
Klorid	250 mg/l	5	10	17
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,866	1,077
pH	6,5-9,5	7,27	7,73	8,18
Elektrovodljivost	μS/cm	371	387	399
Temperatura	o C	16,4	18,2	19,5
Mutnoca	4 o NTU	0,56	0,80	1,18
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,29	0,31
Sulfati	250 mg/l	16	18	22



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Filipovići			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,006	0,017	0,028
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,041	0,164
Nitrat	50 mg/l	2,160	2,319	2,714
Klorid	250 mg/l	5	10	17
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,812	0,953
pH	6,5-9,5	7,37	8,03	8,32
Elektrovodljivost	μS/cm	357	383	395
Temperatura	o C	16,9	17,9	19,2
Mutnoca	4 o NTU	0,49	0,62	0,75
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,14	0,15	0,18
Sulfati	250 mg/l	16	19	20



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dubrava			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,007	0,017	0,026
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	1,930	2,328	2,664
Klorid	250 mg/l	5	11	17
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,829	0,837	0,999
pH	6,5-9,5	8,26	8,28	8,33
Elektrovodljivost	μS/cm	341	370	396
Temperatura	o C	17,1	18,0	19,1
Mutnoca	4 o NTU	0,43	0,68	0,80
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,05	0,10
Sulfati	250 mg/l	14	18	20



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Donje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0	0	0
Nitrit	0,5 mg/l	0	0	0
Nitrat	50 mg/l	1	2	2
Klorid	250 mg/l	3	8	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1	1	1
pH	6,5-9,5	7	8	8
Elektrovodljivost	μS/cm	339	355	370
Temperatura	o C	17	18	19
Mutnoca	4 o NTU	1	1	1
Slobodni klor	0,5 mg/L	0	0	0
Sulfati	250 mg/l	3	3	3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Gornje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0	0	0
Nitrit	0,5 mg/l	0	0	0
Nitrat	50 mg/l	2	2	3
Klorid	250 mg/l	5	11	17
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1	1	1
pH	6,5-9,5	8	8	8
Elektrovodljivost	μS/cm	341	363	385
Temperatura	o C	17	18	19
Mutnoca	4 o NTU	0	1	1
Slobodni klor	0,5 mg/L	0	0	0
Sulfati	250 mg/l	14	17	21