



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Trogir"			
---------------------------	---------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0048	0,0127	0,0190
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0035	0,0072
Nitrat	50 mg/l	2,711	2,928	3,128
Klorid	250 mg/l	18,14	22,48	27,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,465	0,637	0,713
pH	6,5-9,5	7,42	7,62	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	468	477	491
Temperatura	o C	22,4	22,8	23,0
Mutnoca	4 o NTU	0,934	1,057	1,180
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,80	19,98	23,14



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Slatine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0069	0,0127	0,0203
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0036	0,0068
Nitrat	50 mg/l	2,683	2,873	3,121
Klorid	250 mg/l	17,93	22,25	26,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,550	0,682	0,767
pH	6,5-9,5	7,63	7,85	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	429	466	487
Temperatura	o C	22,8	23,1	23,4
Mutnoca	4 o NTU	0,964	1,151	1,350
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,80	19,69	23,68



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja		MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji					
Broj kolonija na 22 °C		100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C		100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli		0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi		0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki		0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens		0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa		0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji					
Amonij		0,5 mg/l	0,0093	0,0141	0,0190
Nitrit		0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0030
Nitrat		50 mg/l	2,690	2,989	3,186
Klorid		250 mg/l	18,46	25,37	29,00
Utrošak KMnO ₄		5 mg/l O ₂	0,534	0,653	0,775
pH		6,5-9,5	7,63	7,91	8,16
Elektrovodljivost		μS/cm	469	478	486
Temperatura		o C	21,9	23,1	24,4
Mutnoca		4 o NTU	0,904	1,089	1,230
Slobodni klor		0,5 mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati		250 mg/l	8,80	15,63	19,03



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0083	0,0117	0,0150
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0025	0,0054
Nitrat	50 mg/l	2,307	2,824	3,084
Klorid	250 mg/l	19,17	23,10	25,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,682	0,798
pH	6,5-9,5	7,46	7,64	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	465	478	495
Temperatura	o C	21,9	22,9	23,9
Mutnoca	4 o NTU	0,947	1,057	1,150
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,20	38,48	75,73