



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dugopolje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0019	0,0052	0,0084
Nitrit	0,5 mg/l	0,0004	0,0008	0,0011
Nitrat	50 mg/l	0,889	0,947	1,005
Klorid	250 mg/l	3,16	3,20	3,24
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,713	0,829	0,945
pH	6,5-9,5	7,96	8,02	8,07
Elektrovodljivost	μS/cm	340	346	351
Temperatura	o C	18,5	18,8	19,1
Mutnoca	4 o NTU	2,330	2,445	2,560
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,06	0,12
Sulfati	250 mg/l	4,10	4,92	5,74



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dugobabe			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0014	0,0014	0,0014
Nitrit	0,5 mg/l	0,0008	0,0008	0,0008
Nitrat	50 mg/l	1,284	1,284	1,284
Klorid	250 mg/l	4,23	4,23	4,23
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,837	0,837	0,837
pH	6,5-9,5	8,05	8,05	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	344	344	344
Temperatura	o C	20,4	20,4	20,4
Mutnoca	4 o NTU	0,313	0,313	0,313
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	22,73	22,73	22,73



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Konjsko			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0132	0,0132	0,0132
Nitrit	0,5 mg/l	0,0008	0,0008	0,0008
Nitrat	50 mg/l	1,364	1,364	1,364
Klorid	250 mg/l	4,40	4,40	4,40
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,705	0,705
pH	6,5-9,5	8,06	8,06	8,06
Elektrovodljivost	μS/cm	344	344	344
Temperatura	o C	18,7	18,7	18,7
Mutnoca	4 o NTU	0,527	0,527	0,527
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	22,89	22,89	22,89